




Руководство по монтажу и установке

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Наружные блоки серии GMV5E Mini/ GMV5E Slim



Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
1.1. Назначение	5
1.2. Меры безопасности	5
1.3. Устройство и состав	6
1.4. Обозначение блоков системы.	7
2. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	8
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
3.1. Параметры наружных блоков GMV5E Mini (1-фазные)	9
3.2. Параметры наружных блоков GMV5E Mini (3-фазные)	12
3.3. Параметры наружных блоков GMV5E Slim (3-фазные)	13
3.4. Температурные условия эксплуатации системы	14
4. МОНТАЖ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ	15
4.1. Габаритные и установочные размеры блоков	15
4.2. Требования по размещению блоков.	16
5. МОНТАЖ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ	17
5.1. Параметры фреоновой трассы	17
5.2. Параметры медных труб, применяемых в системе	18
5.3. Выбор разветвителей и диаметров труб.	19
5.4. Общие требования при монтаже фреоновой трассы	21
5.5. Подготовка фреоновых труб	22
5.6. Требования при паяном соединении труб	23
5.7. Фланцевое соединение.	24
5.8. Установка разветвителей.	24
5.9. Продувка трассы азотом	25
5.10. Установка фильтра-осушителя	27
6. МОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА	28
6.1. Требования по монтажу	28
6.2. Требования по монтажу дренажной трубы для внутренних блоков различных типов	30
6.3. Проверка работы дренажной системы.	31

7. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	32
7.1. Требования к тепловой изоляции	32
7.2. Порядок тепловой изоляции	32
8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	33
8.1. Меры безопасности	33
8.2. Схема электрических подключений в системе	34
8.3. Подключение сигнальных кабелей	34
8.4. Подключение сетевого кабеля электропитания	38
9. КОММУТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ	39
9.1. Настройка функциональных DIP-переключателей	39
9.2. Настройка функциональных кнопок на главной плате наружного блока.	44
9.3. Пульты управления	60
10. ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ	61
10.1. Проверка на герметичность	61
10.2. Вакууммирование	61
10.3. Дозаправка системы хладагентом	62
11. ПУСК, ТЕСТИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ	64
11.1. Отладка и тестовый запуск	64
11.2. Методы отладки.	67
12. ИНДИКАЦИЯ КОДОВ ОШИБОК.	76
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ	80
ПРИЛОЖЕНИЕ В. РАЗВЕТВИТЕЛИ.	83
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	87

Настоящая инструкция пользователя распространяется на мультизональные системы кондиционирования воздуха GMV5E Mini и GMV5E Slim производства GREE.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение

Мультизональная (многозональная) система кондиционирования воздуха GMV5E Mini/GMV5E Slim инверторного типа, 2-трубная, с приоритетным режимом работы предназначена для создания благоприятных температурных условий в жилых, служебных и общественных помещениях.

Система осуществляет охлаждение, нагрев, осушение, вентилирование воздуха в помещении.

Приоритетный режим работы системы предполагает следующий алгоритм работы — при включении первого во времени внутреннего блока в определенный режим работы (охлаждение/нагрев) все последующие блоки могут быть включены только в одноименный режим, либо в режим вентиляции.

Система GMV5E применяется при условиях одновременного кондиционирования нескольких помещений и периодического изменения производительности в зависимости от тепловой нагрузки (жилых домах, торговых центрах, офисах, отелях, ресторанах, супермаркетах, выставочных залах и т. п.).

1.2. Меры безопасности

Перед началом эксплуатации внимательно изучите требования настоящего руководства.

Монтаж, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание системы GMV5E Mini/GMV5E Slim должны проводиться квалифицированными сертифицированными специалистами в соответствии с проектно-технической документацией и настоящим руководством.

Внимание! Несоблюдение требований руководства может привести к утечке фреона, короткому замыканию, поражению электрическим током, пожару и т. п., и в конечном счете, выходу оборудования из строя.

Параметры питающей электросети должны соответствовать требованиям настоящего руководства.

Внимание! Блоки системы должны быть надежно заземлены.

Не допускается подключать провод заземления к газовой, водопроводной трубам или телефонной линии.

Блоки кондиционера устанавливаются на специальные приспособления (кронштейны, пластины и т. п.), рассчитанные на их вес.

При эксплуатации системы должен быть обеспечен свободный вход и выход воздуха через одноименные отверстия (решетки).

Размещение блоков должно обеспечивать свободный доступ обслуживающего персонала.

Дренажный трубопровод должен быть установлен в соответствии с требованиями руководства по проектированию и монтажу и обеспечивать беспрепятственный и устойчивый отвод конденсата из блоков.

Для предотвращения образования конденсата на поверхности фреоновые трубы и воздухопроводы внутренних блоков канального типа изолируются специальным покрытием.

Не используйте и не храните рядом с кондиционером воспламеняемые, взрывоопасные и ядовитые вещества и материалы.

В помещениях, где установлены блоки системы, не должно быть повышенного содержания в воздухе дыма, пыли, масляных и кислотных паров.

Влажность кондиционируемых помещений должна быть не более 80%.

В случае сбоев в работе (появлении неприятного запаха, нехарактерных звуков и т. п.) немедленно отключите кондиционер от сети электропитания и обратитесь в технический сервисный центр.

Не помещайте руки или посторонние предметы в воздуховыпускные и воздухозаборные решетки блоков.

Для обеспечения и поддержания комфортных условий кондиционируемые помещения рекомендуется оборудовать системой вентиляции воздуха.

При подключенном электропитании не касайтесь изделия влажными руками.

В процессе технического обслуживания (чистка или замена фильтра) или длительного простоя кондиционера необходимо отключить блок системы от сети электропитания.

Не становитесь на изделие и не кладите на него посторонние предметы.

По завершении установки необходимо произвести проверку на предмет утечки тока в соответствии с требованиями нормативной документации.

Не допускайте детей к работе с кондиционером.

1.3. Устройство и состав

Система состоит из наружного блока и группы внутренних блоков, объединенных между собой гидравлическим фреоновым контуром и системой управления.

Общий вид мультизональной системы:



К одному наружному блоку может быть подключено не более 20 внутренних блоков. Суммарная номинальная мощность внутренних блоков должна быть в пределах 50–135% от номинальной мощности наружного блока.

В системе применяются компрессора на постоянном токе типа DC-Inverter, которые регулируют производительность в диапазоне от 10 до 100%.

В качестве хладагента в системе применяется фреон R410A.

В системе применяются внутренние блоки следующих типов: настенные, кассетные (одноточные, двухточчные и четырехточчные), канальные (низконапорные, высоконапорные, сверхвысоконапорные и тонкие), напольно-потолочные, колонные, консольные. Также к наружным блокам системы GMV5 можно подключить канальные блоки притока свежего воздуха и вентиляционные установки посредством комплекта AHU-kit.

Точность поддержания заданной температуры воздуха в кондиционируемом помещении составляет $\pm 0,5$ °C.

Управление системой осуществляется индивидуальными и центральными пультами управления. Система может также управляться с персонального компьютера посредством специальной программы.

В комплект поставки каждого внутреннего блока входят инфракрасный или проводной пульт управления. Остальные типы пультов предлагаются в качестве опций.

Система снабжена функцией самодиагностики с индикацией кодов неисправностей.

1.4. Обозначение блоков системы

1.4.1. Наружные блоки

GMV	-	x	x	x	W	x	/	x	-	x
1		2	3	4	5	6		7		8

№		Значение
1	Gree Multi VRF Units	Мультизональная система производства GREE
2	Тип компрессоров	(нет символа): DC Inverter
3	Тип системы	(нет символа): стандартная; Q: с рекуперацией тепла; S: с подогревом воды; X: с притоком свежего воздуха; W: с водяным охлаждением конденсатора
4	Код производительности	Холодопроизводительность (кВт) * 10
5	Обозначение блока	W: наружный блок
6	Тип наружного блока	M: модульная компоновка (выход воздуха сверху); L: немодульная компоновка (выход воздуха спереди); (нет символа): немодульная компоновка (выход воздуха сверху)
7	Модификация блока	A, B, C...
8	Тип электропитания	X: 380~415В-3ф-50Гц; T: 220~240В-1ф-50Гц, 208~230В-1ф-60Гц

2. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Производительность, кВт		Параметры электропитания	Внешний вид
	холод	тепло		
GMV-80WL/C-T	8.0	9.0	~1ф/220–240В/50Гц	
GMV-100WL/C-T	10.0	11.0		
GMV-121WL/C-T	12.1	13.0		
GMV-141WL/C-T	14.1	16.0		
GMV-120WL/C-T	12.1	14.0	~1ф/220–240В/50Гц	
GMV-140WL/C-T	14.0	16.5		
GMV-160WL/C-T	16.0	18.0		
GMV-120WL/C-X	12.1	14.0	~3ф/380–415В/50Гц	
GMV-140WL/C-X	14.0	16.5		
GMV-160WL/C-X	16.0	18.0		
GMV-224WL/C-X	22.4	24.0	~3ф/380–415В/50Гц	
GMV-280WL/C-X	28.0	30.0		
GMV-335WL/C-X	33.5	35.0		

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Параметры наружных блоков GMV5E Mini (1-фазные)

Код			80	100	121
Модель			GMV-80WL/C-T	GMV-100WL/C-T	GMV-121WL/C-T
Максимальное количество внутренних блоков		шт.	4	5	6
Производительность	Охлаждение	кВт	8.0	10.0	12.1
	Обогрев	кВт	9.0	11.0	13.0
EER		—	3.90	3.70	3.51
COP		—	4.74	4.40	4.81
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.05	2.70	3.45
	Обогрев	кВт	1.90	2.50	2.70
Номинальный рабочий ток	Охлаждение	А	11.0	14.4	18.4
	Обогрев	А	10.1	13.4	14.4
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Степень защиты		—	IPX4	IPX4	IPX4
Уровень звукового давления		дБ(А)	56	56	57
Расход воздуха		м³/ч	3 900	4 000	4 400
Вентилятор	Тип	—	осевой	осевой	осевой
	Количество	—	1	1	1
Хладагент	Тип	—	R410A	R410A	R410A
	Количество	кг	1.8	1.8	2.0
Компрессор	Бренд	—	Gree	Gree	Gree
	Тип	—	Inverter Rotary	Inverter Rotary	Inverter Rotary
	Количество	—	1	1	1
Соединительные трубы	Газ	дюйм	5/8"	5/8"	5/8"
	Жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"
Габаритные размеры	Ш×Г×В	мм	980×360×790	980×360×790	980×360×790
Размеры в упаковке	Ш×Г×В	мм	1 097×477×937	1 097×477×937	1 097×477×937
Вес блока		кг	80	80	85
Вес блока в упаковке		кг	90	90	95
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	–5~52	–5~52	–5~52
	Обогрев	°C	–20~27	–20~27	–20~27

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

Код			120	140
Модель			GMV-120WL/C-T	GMV-140WL/C-T
Максимальное количество внутренних блоков		шт.	7	8
Производительность	Охлаждение	кВт	12.1	14.0
	Обогрев	кВт	14.0	16.5
EER		—	3.99	3.90
COP		—	4.28	4.18
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3.03	3.59
	Обогрев	кВт	3.27	3.95
Номинальный рабочий ток	Охлаждение	А	16.2	19.2
	Обогрев	А	17.5	21.1
Источник электропитания		В/ф/Гц	220–240/1/50	220–240/1/50
Степень защиты		—	IPX4	IPX4
Уровень звукового давления		дБ(А)	57	58
Расход воздуха		м³/ч	6 000	6 300
Вентилятор	Тип	—	осевой	осевой
	Количество	—	2	2
Хладагент	Тип	—	R410A	R410A
	Количество	кг	3.3	3.3
Компрессор	Бренд	—	Gree	Gree
	Тип	—	Inverter Rotary	Inverter Rotary
	Количество	—	1	1
Соединительные трубы	Газ	дюйм	5/8"	5/8"
	Жидкость	дюйм	3/8"	3/8"
Габаритные размеры	Ш×Г×В	мм	900x340x1 345	900x340x1 345
Размеры в упаковке	Ш×Г×В	мм	998x458x1 500	998x458x1 500
Вес блока		кг	112	112
Вес блока в упаковке		кг	123	123
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°С	–5~52	–5~52
	Обогрев	°С	–20~27	–20~27

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

Код			141	160
Модель			GMV-141WL/C-T	GMV-160WL/C-T
Максимальное количество внутренних блоков		шт.	8	9
Производительность	Охлаждение	кВт	14.1	16.0
	Обогрев	кВт	16.0	18.0
EER		—	3.60	3.37
COP		—	3.85	3.87
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3.92	4.75
	Обогрев	кВт	4.16	4.65
Номинальный рабочий ток	Охлаждение	А	20.9	25.4
	Обогрев	А	22.2	24.8
Источник электропитания		В/ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50
Степень защиты		—	IPX4	IPX4
Уровень звукового давления		дБ(А)	58	58
Расход воздуха		м³/ч	5 200	6 600
Вентилятор	Тип	—	осевой	осевой
	Количество	—	1	2
Хладагент	Тип	—	R410A	R410A
	Количество	кг	3.3	3.3
Компрессор	Бренд	—	Gree	Gree
	Тип	—	Inverter Rotary	Inverter Rotary
	Количество	—	1	1
Соединительные трубы	Газ	дюйм	5/8"	3/4"
	Жидкость	дюйм	3/8"	3/8"
Габаритные размеры	Ш×Г×В	мм	940x460x820	900x340x1 345
Размеры в упаковке	Ш×Г×В	мм	1 023x563x973	998x458x1 500
Вес блока		кг	98	112
Вес блока в упаковке		кг	108	123
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°С	–5~52	–5~52
	Обогрев	°С	–20~27	–20~27

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

3.2. Параметры наружных блоков GMV5E Mini (3-фазные)

Код			120	140	160
Модель			GMV-120WL/C-X	GMV-140WL/C-X	GMV-160WL/C-X
Максимальное количество внутренних блоков		шт.	7	8	9
Производительность	Охлаждение	кВт	12.1	14.0	16.0
	Обогрев	кВт	14.0	16.5	18.0
EER		—	3.99	3.90	3.37
COP		—	4.28	4.18	3.87
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3.03	3.59	4.75
	Обогрев	кВт	3.27	3.95	4.65
Номинальный рабочий ток	Охлаждение	А	5.4	6.4	8.5
	Обогрев	А	5.8	7.1	8.3
Источник электропитания		В/ф/Гц	380–415/3/50	380–415/3/50	380–415/3/50
Степень защиты		—	IPX4	IPX4	IPX4
Уровень звукового давления		дБ(А)	57	58	58
Расход воздуха		м³/ч	6 000	6 300	6 600
Вентилятор	Тип	—	осевой	осевой	осевой
	Количество	—	2	2	2
Хладагент	Тип	—	R410A	R410A	R410A
	Количество	кг	3.3	3.3	3.3
Компрессор	Бренд	—	Gree	Gree	Gree
	Тип	—	Inverter Rotary	Inverter Rotary	Inverter Rotary
	Количество	—	1	1	1
Соединительные трубы	Газ	дюйм	5/8"	5/8"	3/4"
	Жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"
Габаритные размеры	Ш×Г×В	мм	900x340x1 345	900x340x1 345	900x340x1 345
Размеры в упаковке	Ш×Г×В	мм	998x458x1 500	998x458x1 500	998x458x1 500
Вес блока		кг	122	122	122
Вес блока в упаковке		кг	133	133	133
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	–5~52	–5~52	–5~52
	Обогрев	°C	–20~27	–20~27	–20~27

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

3.3. Параметры наружных блоков GMV5E Slim (3-фазные)

Код			224	280	335
Модель			GMV-224WL/C-X	GMV-280WL/C-X	GMV-335WL/C-X
Максимальное количество внутренних блоков		шт.	13	17	20
Производительность	Охлаждение	кВт	22.40	28.00	33.50
	Обогрев	кВт	24.00	30.00	35.00
EER		—	3.66	3.60	3.50
COP		—	4.90	4.90	4.90
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	6.12	7.78	9.57
	Обогрев	кВт	4.90	6.12	7.14
Номинальный рабочий ток	Охлаждение	А	10.9	13.90	17.10
	Обогрев	А	8.8	10.90	12.80
Источник электропитания		В/ф/Гц	380–415/3/50	380–415/3/5	380–415/3/50
Степень защиты		—	IPX4	IPX4	IPX4
Уровень звукового давления		дБ(А)	/	/	/
Расход воздуха		м³/ч	8 000	11 000	11 000
Вентилятор	Тип	—	осевой	осевой	осевой
	Количество	—	2	2	2
Хладагент	Тип	—	R410A	R410A	R410A
	Количество	кг	5.5	7.10	8.00
Компрессор	Бренд	—	Mitsubishi Electric	Hitachi	Hitachi
	Тип	—	Inverter Rotary	Inverter Scroll	Inverter Scroll
	Количество	—	1	1	1
Соединительные трубы	Газ	дюйм	3/4"	7/8"	1"
	Жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"
Габаритные размеры		Ш×Г×В	мм	940x320x1 430	940x460x1 615
Размеры в упаковке		Ш×Г×В	мм	1 038x438x1 580	1 038x578x1 765
Вес блока		кг	133	166	177
Вес блока в упаковке		кг	144	183	194
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	–5~52	–5~52	–5~52
	Обогрев	°C	–20~27	–20~27	–20~27

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

3.4. Температурные условия эксплуатации системы

Система должна эксплуатироваться при температуре воздуха внутри и снаружи помещения в соответствии с таблицей:


Режим работы	Температура наружного воздуха, °C
Охлаждение	-5 ~ +52
Обогрев	-20 ~ +24

В случае, если в системе установлены внутренние блоки канального типа с притоком свежего воздуха, система должна эксплуатироваться при температуре воздуха внутри и снаружи помещения в соответствии с таблицей:


Режим работы	Температура наружного воздуха, °C
Охлаждение	+16 ~ +45
Нагрев	-7 ~ +16

4. МОНТАЖ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

4.1. Габаритные и установочные размеры блоков




Модель	A	B	C	D	E
GMV-80WL/C-T	980	360	790	650	395
GMV-100WL/C-T					
GMV-121WL/C-T					
GMV-141WL/C-T	940	460	820	610	486




Модель	A	B	C	D	E
GMV-120WL/C-T	900	340	1345	572	378
GMV-140WL/C-T					
GMV-160WL/C-T					
GMV-120WL/C-X					
GMV-140WL/C-X					
GMV-160WL/C-X					
GMV-224WL/C-X	940	320	1430	632	350
GMV-280WL/C-X	940	460	1615	610	486
GMV-335WL/C-X					

4.2. Требования по размещению блоков



5. МОНТАЖ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ

5.1. Параметры фреоновой трассы



Для блоков GMV5E Mini (модели GMV-80WL/C-T, GMV-100WL/C-T, GMV-121WL/C-T):

Параметр		Обозначение на схеме	Максимальное значение, м
Суммарная эквивалентная длина фреоновой трассы		$L1+L2+...+L9+a+b+...+j$	250
Длина трассы от наружного блока до наиболее удаленного внутреннего блока	действительная	$L1+L6+L7+L8+L9+j$	100
	эквивалентная		120
Длина трассы от первого разветвителя до наиболее удаленного внутреннего блока		$L6+L7+L8+L9+j$	40
Перепад высот между наружным и внутренним блоками	Наружный блок выше	H	30
	Наружный блок ниже	H	30
Перепад высот между внутренними блоками		H1	10

Для блоков *GMV5E Mini* (модели *GMV-141WL/C-T, GMV-120WL/C-T, GMV-140WL/C-T, GMV-160WL/C-T, GMV-120WL/C-X, GMV-140WL/C-X, GMV-160WL/C-X*) и *GMV5E Slim* (модели *GMV-224WL/C-X, GMV-280WL/C-X, GMV-335WL/C-X*):

Параметр		Обозначение на схеме	Максимальное значение, м
Суммарная эквивалентная длина фреоновой трассы		$L1+L2+...+L9+a+b+...+j$	300
Длина трассы от наружного блока до наиболее удаленного внутреннего блока	действительная	$L1+L6+L7+L8+L9+j$	120
	эквивалентная		150
Длина трассы от первого разветвителя до наиболее удаленного внутреннего блока		$L6+L7+L8+L9+j$	40
Перепад высот между наружным и внутренним блоками	Наружный блок выше	H	50
	Наружный блок ниже	H	40
Перепад высот между внутренними блоками		H1	15


5.2. Параметры медных труб, применяемых в системе

Наружный диаметр трубы, мм (дюйм)	Толщина стенки, мм
6.35 (1/4")	≥ 0.8
9.52 (3/8")	≥ 0.8
12.7 (1/2")	≥ 0.8
15.87 (5/8")	≥ 1.0
19.05 (3/4")	≥ 1.0
22.2 (7/8")	≥ 1.2
25.4 (1")	≥ 1.2
28.6 (1 1/8")	≥ 1.2
31.8 (1 1/4")	≥ 1.3
34.9 (1 3/8")	≥ 1.3
38.1 (1 1/2")	≥ 1.5
41.3 (1 5/8")	≥ 1.5
44.5 (1 3/4")	≥ 1.5
47.63 (1 7/8")	≥ 1.5
53.97 (2 1/8")	≥ 1.5

5.3. Выбор разветвителей и диаметров труб

5.3.1. Диаметр труб наружных блоков

Диаметр труб между наружным блоком и первым разветвителем соответствует размеру патрубков на наружном блоке.




Наружный блок	Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)
GMV-80WL/C-T	15.87 (5/8")	9.52 (3/8")
GMV-100WL/C-T	15.87 (5/8")	9.52 (3/8")
GMV-121WL/C-T	15.87 (5/8")	9.52 (3/8")
GMV-141WL/C-T	15.87 (5/8")	9.52 (3/8")
GMV-120WL/C-T	15.87 (5/8")	9.52 (3/8")
GMV-140WL/C-T	15.87 (5/8")	9.52 (3/8")
GMV-160WL/C-T	19.05 (3/4")	9.52 (3/8")
GMV-120WL/C-X	15.87 (5/8")	9.52 (3/8")
GMV-140WL/C-X	15.87 (5/8")	9.52 (3/8")
GMV-160WL/C-X	19.05 (3/4")	9.52 (3/8")
GMV-224WL/C-X	19.05 (3/4")	9.52 (3/8")
GMV-280WL/C-X	22.2 (7/8")	9.52 (3/8")
GMV-335WL/C-X	25.4 (1")	12.7 (1/2")

5.3.2. Выбор разветвителей FQ внутренних блоков

Для развода фреоновых труб от наружного блока к внутренним блокам применяются специальные тройники типа FQ – разветвители (рефнетты). Комплект разветвителей состоит из двух элементов: тройника для развода жидкостной трубы и тройника для развода газовой трубы.


Выбор разветвителя внутренних блоков осуществляется в зависимости от производительности внутренних блоков, подключенных после данного разветвителя.



Суммарная производительность внутренних блоков, подключенных после данного разветвителя C, кВт	Модель разветвителя
$C \leq 20$	FQ01A/A
$20 < C \leq 30$	FQ01B/A
$30 < C \leq 70$	FQ02/A
$70 < C \leq 135$	FQ03/A
$C > 135$	FQ04/A

5.3.3. Диаметр труб между разветвителями внутренних блоков


Диаметр труб между разветвителями выбирается в зависимости от производительности внутренних блоков, подключенных после данных труб.



Суммарная производительность внутренних блоков X, кВт	Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)
$X \leq 5.6$	12.7 (1/2")	6.35 (1/4")
$5.6 < X \leq 14.2$	15.87 (5/8")	9.52 (3/8")
$14.2 < X \leq 22.4$	19.05 (3/4")	9.52 (3/8")
$22.4 < X \leq 33.5$	25.4 (1")	12.7 (1/2")

5.3.4. Диаметр труб между разветвителями FQ и внутренними блоками

Диаметр труб между внутренним блоком и ближайшим разветвителем соответствует размеру патрубков на внутреннем блоке.



Производительность внутреннего блока, кВт	Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)
$C \leq 2.8$	9.52 (3/8")	6.35 (1/4")
$2.8 < C \leq 5$	12.7 (1/2")	6.35 (1/4")
$5 < C \leq 14.2$	15.87 (5/8")	9.52 (3/8")
$14.2 < C \leq 16.0$	19.05 (3/4")	9.52 (3/8")
$16.0 < C \leq 28$	22.2 (7/8")	9.52 (3/8")

5.3.5. Геометрические параметры разветвителей

Геометрические параметры разветвителей приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ В данного руководства.

5.4. Общие требования при монтаже фреоновой трассы


Установка кондиционера воздуха не должна повредить несущие конструкции или декоративное оформление помещения.

Фреоновые трубы по возможности следует прокладывать вдоль нижней кромки балки. Если две трубы пересекаются на одном и том же уровне, их разводка производится по следующим правилам:

- Дренажные трубы имеют наивысший приоритет;
- Трубы систем с естественной циркуляцией имеют преимущество перед воздуховодами и трубами систем с принудительной циркуляцией;
- Главная труба или коллектор имеет преимущество перед трубой меньшего диаметра или воздуховодом.

Трубная система должна иметь как можно меньшую длину и наименьшее возможное количество отводов. В этом случае производительность системы будет максимальной.

Фреоновые трубы не должны служить препятствием входу и выходу воздуха внутренних блоков. Расстояние между фреоновой трубой (с изоляцией) и воздухозаборной решеткой должно быть не меньше 300 мм.



Если фреоновые трубы требуется проложить со стороны выхода воздуха из блока, не рекомендуется располагать их непосредственно напротив воздуховыпускной решетки. Фреоновые трубы не должны касаться никаких элементов внутренних блоков за исключением мест соединения. Нарушение перечисленных правил может привести к снижению производительности и повышенному шуму.

Фреоновые трубы следует прокладывать в стороне от любого рода технологических отверстий, чтобы оставалось достаточно пространства для обслуживания блоков.

Стойка должна быть надежно закреплена в вертикальном положении, а горизонтальные трубы, если это возможно, следует спрятать за подвесной потолок.

5.5. Подготовка фреоновых труб

5.5.1. Резка труб

Отрежьте трубу с помощью трубореза. Трубки нельзя резать ножовкой по металлу, т. к. остаются неровности, шероховатости, а также невозможно точно выдержать прямой угол. Торцы трубок должны быть ровные, без заусенцев. Удалите заусенцы при помощи специального инструмента — шабровки (римера). Чтобы исключить попадание медной стружки внутрь трубы при резке или удалении заусенцев отверстие трубы должно быть направлено вниз. Если труба не будет монтироваться сразу после резки, установите на ее концах заглушки.

5.5.2. Очистка труб

- Очистка с помощью шелковой ткани

Сомните кусок шелковой ткани в комок, по размеру превышающий внутренний диаметр трубы, смочите его несколькими каплями хлорэтилена и протолкните сквозь трубу с помощью тонкой стальной проволоки. Затем удалите пыль и другие загрязнения с ткани с помощью трихлорэтилена. Повторите эту процедуру несколько раз, пока труба не станет чистой.

- Очистка азотом

Выдуйте пыль и другие загрязнения из трубы струей азота.

Внимание! После очистки установите заглушки на оба конца трубы.

5.5.3. Сгибание труб

Сгибание труб ручным трубогибом допустимо для труб малого диаметра (до 12.7 мм). Для сгибания труб большего диаметра используйте механический трубогиб. Радиус отвода должен быть не меньше 3.5 диаметров трубы. Минимальный диаметр трубы в месте сгиба не должен быть меньше 2/3 исходного диаметра. При сгибании трубы на ее внутренней поверхности не должно образоваться складок или иных деформаций. Расстояние между отводом и краем трубы должно быть не меньше 100 мм.

5.5.4. Расширение труб

Перед пайкой необходимо подготовить трубу путем расширения одного конца. Расширение — это способ обработки трубы для соединения внахлест. Конец трубы расширяется для того, чтобы обеспечить необходимый зазор для паяного шва.

Труба должна быть ровной без заусенцев и других неровностей. Перед расширением трубы смажьте поверхность трубы некоторым количеством холодильного масла. Участок расширения должен соответствовать глубине вставки подсоединяемой трубы, чтобы избежать утечек.

5.5.5. Развальцовка


При резьбовом подключении концы трубок необходимо развальцевать. Для этого смажьте поверхность трубы холодильным маслом, чтобы обеспечить равномерное движение гайки и предотвратить искривление трубы. Требования при развальцовке:

- 1) Торцы труб перед развальцовкой должны быть ровные без заусенцев;
- 2) Установите соединительные гайки на трубу до развальцовки;
- 3) Царапины на внутренней поверхности раструба при развальцовке не допускаются;
- 4) При правильной развальцовке внутренняя поверхность раструба должна иметь однородный блеск, а сам раструб должен иметь равномерную толщину.

5.6. Требования при паяном соединении труб

Поверхность труб в местах пайки должна быть ровной, не деформированной, очищенной от пыли и грязи.

Зазор между трубами и глубина установки одной трубы в другой должны соответствовать параметрам таблицы ниже.



Наружный диаметр трубы A, мм	Минимальная длина сопряжения B, мм	Зазор между трубами D, мм
6.35	6	0.05–0.21
9.52, 12.7	7	
15.8	8	0.05–0.27
19.05, 22.2, 25.4	10	
28.6, 31.8	12	0.05–0.30
38.1, 44.5	19	0.15–0.35
54.1	24	

Поверхность паяного шва должна быть ровной. На поверхности шва не должно быть прожогов, трещин, неровностей, включений.


5.7. Фланцевое соединение

Трубы большого диаметра всегда соединяются с помощью фланцев. Фланцы должны быть чистыми, неповрежденными. Перед установкой смажьте поверхности фланцев холодильным маслом. Фланцы должны располагаться симметрично друг напротив друга.

5.8. Установка разветвителей


В системе GMV5E применяются разветвители — тройники модели FQ01, FQ02, FQ03 и FQ04. Параметры разветвителей приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ В настоящего Руководства.

Порядок установки разветвителей: впускное отверстие соединяется с наружным блоком или с последним ответвлением, выпускное отверстие соединяется с внутренним блоком или со следующим ответвлением.




Разветвитель подбирается в зависимости от суммарной производительности подключенных к нему внутренних блоков. Порядок подбора описан в разделе 5.3 настоящего Руководства.

При горизонтальной установке разветвителя все три патрубка разветвителя должны находиться на одном уровне. Угол наклона разветвителя в горизонтальной плоскости должен быть не более 7.5° .




При проектировании и монтаже разветвителей необходимо учитывать следующее:

- 1) Перед разветвителем должен быть прямой участок трубы длиной не менее 500 мм;
- 2) Между двумя разветвителями должен быть прямой участок трубы длиной не менее 500 мм;
- 3) Между разветвителем и изгибом трассы или между двумя изгибами должен быть участок прямой трубы не менее 500 мм.




Крепление разветвителей: и при горизонтальной, и при вертикальной установке разветвители крепятся в трех точках:

- 1) Со стороны наружного блока на расстоянии 100 мм от места спайки;
- 2) Со стороны внутренних блоков на расстоянии 200 мм от места спайки;
- 3) Со стороны внутренних блоков на расстоянии 250 мм от места спайки.



Разветвители жидкостной и газовой труб должны располагаться параллельно друг другу. Жидкостная и газовая трубы должны прокладываться совместно и иметь одинаковую длину.

Разветвитель имеет разные диаметры в разных сечениях. В зависимости от мощности блока и диаметра трубки разветвитель отрезается в нужном сечении.




5.9. Продувка трассы азотом

После пайки трубопровод необходимо продуть азотом. Продувка азотом необходима для устранения окисления внутренней поверхности трубы после сварки, удаления загрязнений и воды, появившихся в результате неправильного хранения и транспортировки, а также для проверки на предмет отсутствия утечек в трубопроводной системе между внутренним и наружным блоком. Продувка трассы производится последовательно, сначала жидкостная труба, потом газовая.

Порядок продувки трассы азотом:

Шаг 1: Установите манометр на баллон с азотом.




Шаг 2: Установите насадку на жидкостную трубу системы и подсоедините к ней шланг высокого давления манометрического коллектора, установленного на резервуар с азотом.


Шаг 3: Откройте вентиль на баллоне с азотом, давление азота должно быть не менее 0,5 МПа.

Шаг 4: Убедитесь, что азот поступает по трубе к внутреннему блоку.

Шаг 5: На другой конец трубы (например, для внутреннего блока А) установите заглушку.



Шаг 6: Снимите быстро заглушку, когда давление в трубе вырастет. Затем снова закройте трубное отверстие заглушкой. Выполните данную операцию несколько раз, пока не будут удалены все загрязнения.




Шаг 7: После продувки закройте вентиль на резервуаре с азотом.

Шаг 8: Повторите вышеуказанную процедуру для внутреннего блока В.

Шаг 9: После продувки жидкостной трубы аналогично произведите продувку и промывку газовой трубы.

Между трубами и электрической коробкой внутреннего блока должно быть расстояние не менее 500 мм для технического обслуживания блока. В случае, если это невозможно, окончательное решение по размещению фреоновых труб должен принимать персонал, производящий установку и техническое обслуживание системы.



5.10. Установка фильтра-осушителя

На жидкостную и газовую трубу должен быть установлен фильтр-осушитель, чтобы обеспечить сухость и чистоту трубной системы и стабильную работу.

Порядок установки:

Шаг 1: Установите запорные клапана на жидкостную и газовую трубы на выходе из наружного блока.


Шаг 2: Установите фильтр между установленным запорным клапаном на газовой трубе и запорным клапаном наружного блока. Затем установите фильтр-осушитель и индикатор влаги между установленным запорным клапаном на жидкостной трубе и запорным клапаном наружного блока.

Мультизональная
система GREE



Дополнительное оборудование для мультизональных систем

1. **BFK** – фильтр реверсивный (осушитель) для тепловых насосов
2. **MIA** – индикатор влаги (смотровое стекло)
2. **BVS** – шаровый вентиль с клапаном Шрёдера



Порядок замены фильтра:

Шаг 1: Отключите электропитание всех внутренних блоков;

Шаг 2: Перекройте оба запорных клапана;

Шаг 3: Замените фильтр;

Шаг 4: Вакууммируйте этот участок трубы;

Шаг 5: Откройте запорные клапана и включите систему в работу.

6. МОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА

Дренажный трубопровод должен прокладываться в соответствии со схемой проекта и требованиями настоящей инструкции.

Чтобы исключить утечку конденсата из лотка или поддона внутреннего блока, диаметр отводящей дренажной трубы должен соответствовать производительности блока.

Дренажная труба должна быть изолирована, толщина стенки теплоизолирующей трубы должна соответствовать требованиям настоящей инструкции. По возможности дренажную общую трубу необходимо подключить к канализационной трубе.

В качестве трубы для отвода конденсата можно использовать водопроводную трубу из НПВХ, ее установка выполняется с помощью специального клея. Можно использовать трубки из PP-R (статический сополимер пропилен), PP-C (пропилен сополимер) и трубы из горячеоцинкованной стали. Запрещается использовать алюмопластиковые трубы.

6.1. Требования по монтажу


Перед монтажом определите направление и высоту подъема дренажной трубы. Обеспечьте плавность и равномерность подъема, избегая пересечения с другими трубопроводами. Фиксаторы должны регулироваться по высоте и учитывать толщину теплоизоляции.

Расстояние между опорами:


Наружный диаметр трубопровода (мм)	$\varnothing \leq 25$	$32 > \varnothing \geq 25$	$\varnothing \geq 32$
Расстояние для горизонтального участка трубы (мм)	800	1 000	1 500
Расстояние для вертикального участка трубы (мм)	1 500		2 000

Каждый вертикальный участок трубопровода должен иметь по крайней мере две опоры.

Уклон дренажной трубы должен быть больше 1%, уклон дренажного коллектора не может быть меньше 0.3%. Не допускается уклон в обратную сторону, наличие скруток, изгибов, защемлений т. п. Конец дренажной трубы не должен находиться в воде.



При монтаже двух дренажных труб в один стояк выполнять это необходимо так, как показано на рисунке ниже:



Дренажная труба не может прикрепляться к фреоновым трубам.

После установки дренажной трубы необходимо провести испытания для проверки нормального слива конденсата. Утечки конденсата в местах соединения, а также перетекания через лоток или поддон не допускаются.


При прокладке дренажной трубы через стену или пол необходима установка стальной закладной втулки. Втулка должна на 20 мм выступать над поверхностью стены и не изменять наклон трубы. Зазор между втулкой и трубой должен быть заделан мягким негорючим материалом. Втулка не должна служить опорой трубы. Соединение отрезков труб должно находиться вне закладной втулки.

Стыки теплоизолирующих элементов должны склеиваться специальным клеем и обматываться теплоизоляционной лентой шириной не менее 5 см во избежание образования конденсата.


При подключении дренажной трубки к внутреннему блоку зафиксируйте ее с помощью хомута. Для простоты обслуживания и ремонта не используйте клей для крепления трубы.

Подключение дренажных труб от внутренних блоков к общей дренажной трубе должно производиться сверху или сбоку. Нижнее подключение дренажных труб от внутренних блоков к общей дренажной трубе не допускается.

При высоком расходе воздуха через внутренний блок в блоке может возникнуть разрежение. Чтобы избежать обратного движения жидкости, на дренажной трубе каждого внутреннего блока должна быть предусмотрена водяная петля — гидрозатвор, как показано на рисунке ниже:



Чтобы обеспечить возможность промывки дренажной трубы установите заглушку рядом с гидрозатвором.



Все дренажные трубы должны быть проложены на расстоянии не менее 500 мм от электрической коробки внутреннего блока, чтобы обеспечить возможность технического обслуживания. Если пространства не достаточно, итоговое размещение дренажной трубы должно определяться монтажниками, производящими установку и обслуживание системы.

6.2. Требования по монтажу дренажной трубы для внутренних блоков различных типов


Установка дренажной трубы для внутренних блоков канального типа:

Уклон дренажной трубы в направлении движения конденсата должен быть не менее 1%.


При подключении дренажной трубки к блоку, зафиксируйте ее с помощью хомута. В целях обеспечения простоты обслуживания и ремонта не используйте клей для крепления трубы.

Блок имеет два патрубка для подключения дренажной трубы. После подключения дренажной трубы к одному из патрубков, на втором должна быть установлена резиновая пробка, чтобы предотвратить вытекание конденсата через него.

Соединение дренажной трубы и внутреннего блока показано на рисунке ниже:




Дренажная труба должна быть теплоизолирована, чтобы предотвратить образование конденсата на ее поверхности.



Установка дренажной трубы для внутренних блоков кассетного типа:

При подключении дренажной трубки к блоку, зафиксируйте ее с помощью хомута. В целях обеспечения простоты обслуживания и ремонта не используйте клей для крепления трубы. Вертикальный участок линии всасывания дренажного насоса должен составлять 200–500 мм. Убедитесь, что уклон дренажной трубы не менее 1%.

Конструкция дренажной трубы должна удовлетворять требованиям, как на рисунке ниже:



Дренажная труба должна быть надежно закреплена.

6.3. Проверка работы дренажной системы

Заполните водой дренажный поддон каждого внутреннего блока и наблюдайте уровень воды в поддоне и прозрачный участок дренажного отвода, чтобы убедиться, что вода вытекает равномерно. Если вода не может вытекать из блока равномерно, дренажный трубопровод заблокирован или имеет недостаточный уклон.

Заглушите дренажный трубопровод на конце. Заполните поддон водой таким образом, чтобы уровень воды был выше верхней кромки дренажного отвода. Проверьте все места соединений и убедитесь, что дренажная система не имеет утечек.

7. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Соединительные межблочные трубы, разветвители, дренажные трубы должны быть изолированы для предотвращения образования конденсата на их поверхности.

7.1. Требования к тепловой изоляции

В качестве тепловой изоляции используйте вспененные ячеистые материалы с классом огнестойкости В1.

Теплопроводность теплоизоляционного материала для фреоновых труб при 0 °С должна быть не больше 0.035 Вт/м•К.


Толщина теплоизоляционного слоя:

Наружный диаметр трубы, мм	≤ 12.7	≥ 15.88
Толщина тепловой изоляции, мм	≥ 15	≥ 20

Материал, используемый для теплоизоляции труб, пролегающих снаружи помещения, должен быть устойчив к воздействию солнца, осадков, коррозии и других разрушающих факторов окружающей среды.

7.2. Порядок тепловой изоляции

- 1) Выберите теплоизоляционный материал в соответствии с требованиями.
- 2) Тепловая изоляция труб осуществляется до их подключения.
- 3) Внутренний диаметр теплоизоляционных труб должен соответствовать наружному диаметру фреоновых труб.
- 4) Для удобства монтажа при изоляции труб оставьте по 200 мм на обоих концах трубы для сварки и проверки на герметичность. После проверки на герметичность изолируйте места соединений таким образом, чтобы между их изоляцией и изоляцией труб не оставалось зазоров.
- 5) Не допускайте заломов, зазоров и повреждения изоляционного слоя. Стыки теплоизолирующих элементов должны склеиваться специальным клеем и обматываться теплоизоляционной лентой шириной не менее 5 см во избежание образования конденсата.
- 6) Гайка, соединяющая блок с фреоновым трубопроводом, должна быть обернута теплоизоляционным материалом и не должна иметь зазора с поверхностью стены, как показано на рисунке ниже.



8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

8.1. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Установка и подключение оборудования к сети электропитания должно проводиться квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями настоящего руководства, правил эксплуатации электроустановок и требований санитарных норм и правил в области кондиционирования, вентиляции и строительства.

ВНИМАНИЕ! Система кондиционирования должна быть надежно заземлена.

Не допускается подключать провода заземления к газовой, водопроводной трубе или телефонной линии.

Параметры питающей электросети сети должны соответствовать требованиям настоящей инструкции. Подключение к сети должно производиться через автоматический выключатель соответствующего номинала.


Каждый блок должен иметь независимый автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания и перегрузки. Все автоматические выключатели должны быть подключены к главному выключателю, который позволяет выключить электропитание всех блоков одновременно.

Внутренние и наружные блоки должны подключаться к разным щитам электропитания через отдельные автоматические выключатели.

Кабель питания должен прокладываться на расстоянии не менее 20 см от кабеля управления, если последний не экранированный.

Схема прокладки кабеля электропитания разрабатывается в соответствии со схемами подключения блоков, кабеля управления, а также схемами прокладки фреоновой трассы, дренажного трубопровода, расположения щита электропитания, элементов управления системы, требованиями безопасности правил эксплуатации электроустановок. Электрические схемы блоков приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ А.

8.2. Схема электрических подключений в системе



Примечания:

Схема электрических подключений на рисунке выше приведена для 3-фазного наружного блока.

8.3. Подключение сигнальных кабелей

Для коммутации системы GMV5 применяется рабочая сеть CAN. Для внутренних блоков не требуется соблюдение полярности электропитания и настройка DIP-переключателей. Настройка DIP-переключателей производится только для наружных блоков.

8.3.1. Подключение межблочного сигнального кабеля

Параметры межблочного сигнального кабеля:

Тип кабеля	Общая длина L (м)	Поперечное сечение (мм ²)	Стандарт материала	Комментарии
Кабель с облегченной / обычной поливинилхлоридной оболочкой (60227 IEC 52/60227 IEC 53)	L ≤ 1000	≥ 2 × 0.75	IEC 60227-5:2007	При использовании кабеля 2 × 1.0 мм ² общая длина сигнальной линии может быть увеличена до 1500 м. Используйте круглый шнур (жилы должны быть свиты между собой). Если блок установлен в зоне с сильными помехами, используйте экранированный кабель.



Примечания:

В случае установки блоков кондиционера в зоне, где возможно появление сильных электромагнитных помех, в качестве сигнального кабеля между внутренними и наружным блоками должна использоваться экранированная витая пара.

Наружные и внутренние блоки должны соединяться только последовательно. К последнему внутреннему блоку должен быть подключен согласующий резистор (в комплекте с наружным блоком).

8.3.2. Подключение сигнального кабеля проводного пульта

Параметры сигнального кабеля между внутренним блоком и проводным пультом:


Тип кабеля	Общая длина L (м)	Поперечное сечение (мм ²)	Стандарт материала	Комментарии
Кабель с облегченной / обычной поливинилхлоридной оболочкой (60227 IEC 52 / 60227 IEC 53)	$L \leq 250$	$\geq 2 \times 0.75$	IEC 60227-5:2007	Общая длина сигнальной линии не превышает 250 м. Используйте круглый шнур (жилы должны быть свиты между собой). Если блок установлен в зоне с сильными помехами, используйте экранированный кабель.




Примечание:

В случае установки блоков кондиционера в зоне, где возможно появление сильных электромагнитных помех, в качестве сигнального кабеля между внутренним блоком и проводным пультом должен использоваться экранированный кабель.


Возможные схемы подключения проводного пульта управления к внутреннему блоку:




Один проводной пульт – один внутренний блок



Два проводных пульта – один внутренний блок



Один проводной пульт – несколько внутренних блоков



Два проводных пульта – несколько внутренних блоков

Когда два проводных пульта управляют одновременно несколькими внутренними блоками, проводной пульт может подключаться к любому из них, но все подключенные блоки должны быть из одной серии. Один из пультов должен быть назначен вспомогательным. Общее количество внутренних блоков, управляемых с одного проводного пульта, не должно превышать 16, и подключенные блоки должны принадлежать к одной рабочей сети.

По умолчанию все пульта являются главными. Вспомогательный проводной пульт может быть назначен, когда блок включен или выключен.

Порядок настройки:

Шаг 1: На проводном пульте, который требуется установить как вспомогательный, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку FUNCTION. Вместо температуры на дисплее пульта появится код C00. Продолжайте удерживать кнопку FUNCTION в течение еще 5 секунд, пока пульт не перейдет в меню параметров системы и на дисплее не появится код P00.

Шаг 2: С помощью кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите код параметра P13. Кодом P13 обозначается адресный код проводного пульта. Главный проводной пульт имеет адресный код 01, вспомогательный — 02. По умолчанию все проводные пульты имеют адресный код 01. Нажмите кнопку MODE, чтобы изменить параметр P13. Когда значение на дисплее пульта мигает, с помощью кнопок $\wedge$ и $\vee$ выберите значение 02. Затем нажмите кнопку ENTER/CANCEL, чтобы завершить настройку.


Код	Параметр	Диапазон значений	Заводская настройка	Комментарии
P13	Адресный код проводного пульта	01: главный пульт 02: вспомогательный пульт	01	Когда управление одним (или несколькими) внутренним блоком осуществляется одновременно с двух проводных пультов, эти пульты должны иметь различные адресные коды. Вспомогательный пульт (02) не позволяет изменять никакие параметры кроме собственного адресного кода.



Примечания:

- (1) Все проводные пульты на заводе настроены как главные.
- (2) В режиме настройки параметров кнопки FAN, TIMER, SLEEP и SWING неактивны. При нажатии кнопки ON/OFF произойдет возврат на главную страницу, а не включение/выключение блока.
- (3) В режиме настройки параметров сигнал от беспроводного пульта недействителен.

Если необходимо управлять работой канальных внутренних блоков с помощью беспроводного пульта управления, подключите приемник ИК-сигнала JS03 к разъемам Dsp1 и Dsp2 на главной плате внутреннего блока.



Проводной пульт управления и приемник ИК-сигнала могут использоваться одновременно.

8.4. Подключение сетевого кабеля электропитания

Каждый блок должен подключаться к электрической сети через отдельный автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания и перегрузки. Внутренние и наружные блоки должны подключаться к электрической сети независимо, через отдельные автоматические выключатели.

Модель блока	Параметры электропитания, ф/В/Гц	Номинальный ток автоматического выключателя, А	Кабель электропитания, п×мм ²
GMV-80WL/C-T	1/220–240/50	25	3×2.5
GMV-100WL/C-T	1/220–240/50	25	3×2.5
GMV-121WL/C-T	1/220–240/50	25	3×2.5
GMV-141WL/C-T	1/220–240/50	40	3×6.0
GMV-120WL/C-T	1/220–240/50	32	3×4.0
GMV-140WL/C-T	1/220–240/50	40	3×6.0
GMV-160WL/C-T	1/220–240/50	40	3×6.0
GMV-120WL/C-X	3/380–415/50	16	5×1.5
GMV-140WL/C-X	3/380–415/50	16	5×1.5
GMV-160WL/C-X	3/380–415/50	16	5×1.5
GMV-224WL/C-X	3/380–415/50	20	5×2.5
GMV-280WL/C-X	3/380–415/50	25	5×2.5
GMV-335WL/C-X	3/380–415/50	32	5×4.0

9. КОММУТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

9.1. Настройка функциональных DIP-переключателей

На главной плате наружного блока находится 8 функциональных DIP-переключателей:



DIP-переключатель	Наименование	Назначение	Заводская настройка	Примечание
SA1_capacity	DIP-переключатель производительности	Определяет номинальную производительность блока	Установлена на заводе	Заводская настройка не может быть изменена
SA2_Addr-CC	DIP-переключатель адресного кода при централизованном управлении	Определяет и разделяет адреса разных мультизональных систем в случае, если один управляется с одного центрального пульта	00000	Этот DIP-переключатель используется, только если требуется централизованное управление. В противном случае изменять заводскую настройку не нужно.
SA3_COMP-E	DIP-переключатель аварийной работы компрессоров №2-6	Обеспечивает настройку аварийной работы компрессоров №2-6	00000	Рекомендуется не использовать функцию аварийной работы. После выхода компрессора из строя замените его как можно скорее
SA4_I/M-E	DIP-переключатель аварийной работы компрессора №1/ наружного блока	Обеспечивает настройку аварийной работы компрессора №1	00	Рекомендуется не использовать функцию аварийной работы. После выхода компрессора из строя замените его как можно скорее
SA5_FAN-E	DIP-переключатель аварийной работы вентилятора	Обеспечивает настройку аварийной работы вентиляторов	00	Рекомендуется не использовать функцию аварийной работы. После выхода вентилятора из строя замените его как можно скорее
SA6_ESP_S	DIP-переключатель статического давления вентилятора наружного блока	Устанавливает статическое давление вентилятора в соответствии со статическим давлением выпускного воздуховода для гарантии нормальной работы блока	00	Настройка этого DIP-переключателя должна осуществляться строго в соответствии с проектом, ни больше, ни меньше. При наружном размещении менять заводскую настройку не требуется.


DIP-переключатель	Наименование	Назначение	Заводская настройка	Примечание
SA7	Резервный DIP-переключатель	—	00	Заводская настройка не может быть изменена
SA8_MASTER-S	DIP-переключатель настройки ведущего блока	Определяет ведущий наружный блок	00	Заводская настройка не может быть изменена



Примечания:

- (1) Настройка DIP-переключателей должна производиться при отключенном электропитании наружного блока.
- (2) Настройки вступят в силу после включения электропитания.

Положение ползунка DIP-переключателя ON соответствует значению «0», положение OFF — значению «1». При установке ползунка DIP-переключателя в определенное положение он должен быть передвинут до упора и не находиться в промежуточном положении. На рисунке ниже слева показано неправильное положение ползунка, а справа — правильное.



9.1.1. DIP-переключатель производительности (SA1_capacity)

Настройка DIP-переключателя производительности осуществляется на заводе, изменять ее не допускается.

9.1.2. DIP-переключатель адресного кода при централизованном управлении (SA2_Addr-CC)

DIP-переключатель адресного кода при централизованном управлении (SA2_Addr-CC) используется для настройки адресного кода мультизональной системы и требуется при управлении несколькими мультизональными системами с одного центрального пульта. Заводская настройка — 00000.

Если централизованное управление несколькими мультизональными системами не требуется, заводская настройка не меняется.

Если требуется централизованное управление несколькими мультизональными системами, настройте DIP-переключатель SA2_Addr-CC в соответствии со следующими правилами:

- 1) DIP-переключатель должен настраиваться только для ведущего наружного блока мультизональной системы, иначе настройка будет недействительна.
- 2) DIP-переключатель адресного кода при централизованном управлении (SA2_Addr-CC) на ведущем наружном блоке главной мультизональной системы должен иметь настройку — 00000.
- 3) DIP-переключатель адресного кода при централизованном управлении (SA2_Addr-CC) на ведущем наружном блоке всех остальных мультизональных систем должен иметь одну из следующих настроек:

Номер ползунка DIP-переключателя SA2					Адресный код мультизональной системы
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	
1	0	0	0	0	2
0	1	0	0	0	3
1	1	0	0	0	4
0	0	1	0	0	5
1	0	1	0	0	6
0	1	1	0	0	7
1	1	1	0	0	8
0	0	0	1	0	9
1	0	0	1	0	10
0	1	0	1	0	11
1	1	0	1	0	12
0	0	1	1	0	13
1	0	1	1	0	14
0	1	1	1	0	15
1	1	1	1	0	16

- 4) DIP-переключатель адресного кода при централизованном управлении (SA2_Addr-CC) разных мультизональных систем не может иметь одинаковую настройку.

9.1.3. DIP-переключатель аварийной работы компрессора (SA3_COMP-E)

DIP-переключатель аварийной работы компрессора № 2–6 (SA3_COMP-E) используется для настройки аварийной работы в случае неисправности одного из компрессоров. Он позволяет защитить работу неисправного компрессора на короткое время и обеспечить аварийную работу системы.

Если требуется включить аварийную работу компрессора № 2–6, настройте DIP-переключатель следующим образом:

Номер ползунка DIP-переключателя SA3					Комментарий
DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	
0	0	0	0	0	Защита компрессоров отключена
1	0	0	0	0	Включена защита компрессора №2
0	1	0	0	0	Включена защита компрессора №3
0	0	1	0	0	Включена защита компрессора №4
0	0	0	1	0	Включена защита компрессора №5
0	0	0	0	1	Включена защита компрессора №6



Примечания:

- Если настройка DIP-переключателя не соответствует одному из приведенных в таблице выше положений, это вызовет ошибку DIP-переключателя. В этом случае система работать не будет.
- Аварийный режим может использоваться, если неисправен только один компрессор.
- Аварийная работа компрессора доступна, если в мультизональной системе только один наружный блок.
- Заводская настройка — 00000.
- Система не может работать в аварийном режиме с неисправным компрессором больше 24 часов. После 24 часов система будет принудительно остановлена, и на дисплее внутренних блоков появится код «Ad».
- Компрессора № 1–6 определяются по порядку справа налево, если стоять лицом к передней панели наружного блока.

9.1.4. DIP-переключатель аварийной работы компрессора №1/наружного блока (SA4_I/M-E)

DIP-переключатель аварийной работы компрессора № 1/наружного блока (SA4_I/M-E) используется для настройки аварийной работы в случае неисправности компрессора №1/наружного блока. Он позволяет защитить работу неисправного компрессора/блока на короткое время и обеспечить аварийную работу системы.

Если требуется включить аварийную работу компрессора № 1/наружного блока, настройте DIP-переключатель следующим образом:

Номер ползунка DIP-переключателя SA4		Комментарий
DIP1	DIP2	
0	0	Защита компрессора № 1/наружного блока отключена
1	0	Включена защита компрессора № 1
0	1	Включена защита наружного блока



Примечания:

- (1) Если настройка DIP-переключателя не соответствует одному из приведенных в таблице выше положений, это вызовет ошибку DIP-переключателя. В этом случае система работать не будет.
- (2) Аварийный режим может использоваться, если неисправен только один компрессор в блоке или только один наружный блок.
- (3) Аварийная работа компрессора доступна, если в мультизональной системе только один наружный блок.
- (4) Аварийная работа наружного блока доступна, если в мультизональной системе два или больше наружных блоков.
- (5) Заводская настройка — 00.
- (6) Система не может работать в аварийном режиме с неисправным компрессором больше 24 часов. После 24 часов система будет принудительно остановлена, и на дисплее внутренних блоков появится код «Ad».
- (7) Система не может работать в аварийном режиме с неисправным наружным блоком больше 48 часов. После 48 часов система будет принудительно остановлена, и на дисплее внутренних блоков появится код «Ad».
- (8) Компрессора № 1–6 определяются по порядку справа налево, если стоять лицом к передней панели наружного блока.

9.1.5. DIP-переключатель аварийной работы вентилятора (SA5_FAN-E)

DIP-переключатель аварийной работы вентилятора (SA5_FAN) используется для настройки аварийной работы в случае неисправности одного из вентиляторов двухвентиляторного наружного блока. Он позволяет защитить работу вентилятора на короткое время и обеспечить аварийную работу системы.

Если требуется включить аварийную работу вентилятора, настройте DIP-переключатель следующим образом:

Номер ползунка DIP-переключателя SA5		Комментарий
DIP1	DIP2	
0	0	Защита вентиляторов отключена
1	0	Включена защита вентилятора № 1
0	1	Включена защита вентилятора № 2



Примечания:

- (1) Если настройка DIP-переключателя не соответствует одному из приведенных в таблице выше положений, это вызовет ошибку DIP-переключателя. В этом случае система работать не будет.

- (2) Аварийный режим может использоваться, если неисправен только один вентилятор в блоке.
- (3) Аварийный режим не может использоваться, если наружный блок имеет только один вентилятор.
- (4) Заводская настройка — 00.
- (5) Наружный блок не может работать в аварийном режиме с неисправным вентилятором больше 120 часов. Через 120 часов система будет принудительно остановлена и на дисплее внутренних блоков появится код «Ad».

9.1.6. DIP-переключатель статического давления вентилятора наружного блока (SA6_ESP_S)

DIP-переключатель статического давления вентилятора наружного блока (SA6_ESP_S) используется при размещении блока в местах с особыми требованиями. В местах, где для отвода воздуха от наружного блока требуется установить воздуховод, статическое давление вентилятора этого блока должно быть установлено в соответствии с параметрами воздуховода. Варианты настройки следующие:

Номер ползунка DIP-переключателя SA6		Статическое давление
DIP1	DIP2	
0	0	0 Па
1	0	30 Па
0	1	50 Па
1	1	82 Па

Заводская настройка статического давления вентилятора наружного блока — 0 Па.



Примечания:

При модульной компоновке системы DIP-переключатель статического давления должен быть настроен для каждого наружного блока.

9.1.7. Резервный DIP-переключатель (SA7)

DIP-переключатель SA7 в настоящее время является резервным, его назначение не определено.

9.1.8. DIP-переключатель настройки ведущего блока (SA8_MASTER-S)

DIP-переключатель настройки ведущего наружного блока (SA8_MASTER-S) определяет главный наружный блок для управления всей системой. В каждой мультизональной систем должен быть один и только один ведущий наружный блок. Варианты настройки следующие:

Номер ползунка DIP-переключателя SA8		Комментарий
DIP1	DIP2	
0	0	Данный наружный блок является ведущим
1	0	Данный наружный блок является ведомым

Согласно заводской настройке все наружные блоки являются ведущими. Если в системе установлен только один наружный блок, изменять заводскую настройку не требуется. При модульной компоновке наружных блоков только один из них должен иметь статус ведущего. В этом случае для остальных наружных блоков необходимо выставить на DIP-переключателе SA8 значение «10».

Ведущий наружный блок имеет адресный код «01».




Примечания:

- (1) Если настройка DIP-переключателя не соответствует одному из приведенных в таблице выше положений, это вызовет ошибку DIP-переключателя. В этом случае система работать не будет.
- (2) Настройка DIP-переключателя производится при отключенном электропитании.
- (3) Заводская настройка — 00.

9.2. Настройка функциональных кнопок на главной плате наружного блока

На главной плате AP1 наружного блока находится 8 функциональных кнопок:



Функциональная кнопка		Назначение
Код	Обозначение	
SW1	UP	Перейти к предыдущему пункту меню
SW2	DOWN	Перейти к следующему пункту меню
SW3	FUNCTION	Настройка функций
SW4	CHECK	Запрос функций
SW5	SKIP	Пропустить
SW6	BACK	Вернуться к предыдущему меню
SW7	CONFIRM	Подтвердить
SW8	RESET	Восстановить заводские настройки

В таблице ниже приведены функции наружных блоков и соответствующие им функциональные коды.

Код	Функция	Описание	Заводская настройка		Примечание
			Код	Значение	
A2	Извлечение хладагента	Полное или частичное извлечение хладагента из неисправного блока	---	---	Только настройка
A6	Функциональное исполнение	Настройка функционального исполнения блока (охлаждение/обогрев, только охлаждение, только обогрев, приток свежего воздуха)	nA	Охлаждение/обогрев	Настройка и запрос
A7	«Тихий» режим наружного блока	Настройка различных вариантов «тихого» режима наружного блока в соответствии с требованиями пользователя	00	«Тихий» режим отключен	Настройка и запрос
A8	Вакууммирование	Автоматическое открытие всех расширительных, запорных электромагнитных клапанов для гарантии качественного вакууммирования	---	---	Только настройка
n0	Режим энергосбережения 1	Принудительное снижение энергопотребления блока в соответствии параметрами работы системы	01	Без энергосбережения	Настройка и запрос
n3	Принудительная разморозка	Принудительный запуск разморозки наружного блока	---	---	Только настройка

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

Код	Функция	Описание	Заводская настройка		Примечание
			Код	Значение	
n4	Режим энергосбережения 2	Принудительное снижение максимального энергопотребления блока	00	Без ограничений	Настройка и запрос
n5	Настройка сетевых адресных кодов внутренних блоков	Предотвращение конфликта адресных кодов внутренних блоков в случае, когда один центральный пульт управляет несколькими внутренними блоками	---	---	Только настройка
n6	Запрос ошибок	Запрос истории ошибок наружного блока	---	---	Только запрос
n7	Запрос параметров	Запрос рабочих параметров блока в режиме реального времени	---	---	Только запрос
n8	Запрос сетевых адресных кодов внутренних блоков	Вывод на дисплей всех сетевых адресных кодов внутренних блоков через наружный блок	---	---	Только запрос
n9	Запрос количества подключенных внутренних блоков	Вывод на дисплей количества подключенных внутренних блоков	---	---	Только запрос

9.2.1. Операция по извлечению хладагента (код A2)

Эта функция позволяет частично извлечь хладагент из неисправного наружного или внутреннего блока во время технического обслуживания. Максимальное количество хладагента, извлекаемое из наружного блока, приведено в таблице ниже:

Наружный блок	Максимальное количество извлекаемого хладагента, кг
GMV-224WM/E-X	7.5
GMV-280WM/E1-X	7.5
GMV-280WM/E-X	7.5
GMV-335WM/E-X	8.7
GMV-400WM/E-X	11.5
GMV-450WM/E1-X	11.5
GMV-450WM/E-X GMV-504WM/E-X	12.3
GMV-560WM/E-X GMV-615WM/E-X	18.4

Возможные настройки функции:

Код	Значение	Описание
01	Извлечение хладагента из внутреннего блока	Этот режим включается, когда внутренний блок неисправен и требуется извлечь из него хладагент для ремонта.
02	Извлечение хладагента из наружного блока	Этот режим включается, когда наружный блок неисправен и требуется извлечь из него хладагент для ремонта.

9.2.2. Функциональное исполнение блока (код A6)

Возможные настройки функции:

Код	Функциональное исполнение	Возможные режимы работы
nA	Охлаждение/обогрев*	Охлаждение, осушение, обогрев, приток свежего воздуха
nC	Только охлаждение	Охлаждение, осушение, приток свежего воздуха
nH	Только обогрев	Обогрев, приток свежего воздуха
nF	Приток свежего воздуха	Приток свежего воздуха

* — заводская настройка.

9.2.3. «Тихий» режим наружного блока (код A7)

Эта функция используется, когда требуется обеспечить пониженный уровень шума наружного блока. «Тихий» режим наружного блока может быть автоматическим (в ночное время) и принудительным.

При автоматическом «тихом» режиме наружного блока система запоминает момент наивысшей температуры наружного воздуха и включает «тихий» режим через определенное время, чтобы обеспечить низкий шум наружного блока в ночное время. Наибольшая температура воздуха в течение дня обычно в промежутке от 13:00 до 15:00.

Возможные варианты автоматического «тихого» режима:

Код	Включение «тихого» режима через X часов после момента наибольшей температуры наружного воздуха	Длительность «тихого» режима	Уровень шума
01	6	10	Низкий
02	6	12	
03	8	8	
04	8	10	
05	10	8	
06	10	10	
07	4	14	
08	6	8	Низкий или средний
09	12	10	Ультранизкий

В принудительном «тихом» режиме наружный блок будет работать с низким шумом независимо от времени суток. Возможные варианты принудительного «тихого» режима наружного блока в таблице ниже:

Код	Уровень шума
10	Низкий
11	Низкий или средний
12	Ультранизкий

Производительность системы может сильно снизиться после включения «тихого» режима. Постарайтесь найти баланс между снижением уровня шума и производительности системы.

Согласно заводской настройке «тихий» режим наружного блока отключен (код «00»).

9.2.4. Режим вакууммирования (код A8)

Эта функция позволяет предотвратить появление мертвых зон во время вакууммирования. Таким образом обеспечивается полное вакууммирование всей системы. При включении функции вакууммирования все электронные терморасширительные вентили и электромагнитные клапаны автоматически полностью открываются.

9.2.5. Режим энергосбережения 1 (код n0)

Режим энергосбережения устанавливается, когда требуется пониженное потребление энергии. При этом может сильно снизиться производительность системы. По умолчанию обеспечение требуемой производительности имеет приоритет перед режимом энергосбережения. Возможные настройки функции энергосбережения 1:

Код	Значение функции
01	Режим энергосбережения 1 отключен
02	Режим энергосбережения 1 включен

9.2.6. Принудительная разморозка (код n3)

Эта функция включается, когда необходимо принудительно разморозить блок во время технического обслуживания. Разморозка завершится автоматически в соответствии с условиями окончания разморозки, и после этого система будет работать с ранее установленными параметрами.

9.2.7. Режим энергосбережения 2 (код n4)

В режиме энергосбережения 2 устанавливается ограничение максимальной производительности системы.

Возможные настройки функции:

Код	Максимальная производительность (в % от номинала)
10	100% (заводская настройка)
09	90%
08	80%

9.2.8. Сетевой адресный код внутренних блоков (код n5)

Сетевые адресные коды внутренних блоков задаются, если несколько мультизональных систем управляются с помощью центрального пульта управления. Сетевые адресные коды внутренних блоков в разных мультизональных системах не должны повторяться. Если адресный код не задан, может возникнуть конфликт между разными системами. Для этой функции требуется предварительно назначить главную мультизональную систему (с помощью DIP-переключателя SA2 ведущего наружного блока этой мультизональной системы).

9.2.9. Просмотр истории ошибок (код n6)

Эта функция позволяет посмотреть пять последних ошибок, в порядке их появления.

9.2.10. Просмотр параметров (код n7)

Эта функция позволяет в режиме реального времени посмотреть рабочие параметры каждого наружного блока в системе.

9.2.11. Просмотр адресных кодов внутренних блоков (код n8)

Эта функция позволяет посмотреть адресные коды всех внутренних блоков.

9.2.12. Просмотр количества подключенных внутренних блоков (код n9)

Эта функция позволяет посмотреть количество подключенных внутренних блоков.

9.2.13. Порядок настройки функций:

Шаг 1: Откройте инспекционное окно на панели ведущего наружного блока.

Шаг 2: Подайте электропитание на блок.

Шаг 3: Нажмите кнопку SW3 на главной плате блока, чтобы перейти к настройке функций. По умолчанию на плате блока будет выводиться следующая индикация:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A7	мигает	00	мигает	00	мигает

Шаг 4: С помощью кнопок SW1 (UP) и SW2 (DOWN) на плате ведущего наружного блока пользователь может выбрать соответствующую функцию:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A7	мигает	00	мигает	00	мигает
A6	мигает	00	мигает	00	мигает
A2	мигает	00	мигает	00	мигает
A8	мигает	00	мигает	00	мигает
n0	мигает	01	мигает	00	мигает
n3	мигает	00	мигает	00	мигает
n4	мигает	00	мигает	00	мигает
n5	мигает	00	мигает	00	мигает

Шаг 5: После выбора требуемой функции нажмите кнопку SW7, чтобы перейти к настройке выбранной функции. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A7	горит	00	мигает	0C	мигает
A6	горит	nC	мигает	nC	мигает
A2	горит	01	мигает	00	мигает
A8	горит	00	мигает	0C	мигает
n0	горит	01	мигает	0C	мигает
n3	горит	00	мигает	00	мигает
n4	горит	10	мигает	0C	мигает
n5	горит	00	мигает	0C	мигает

Шаг 6: Настройте параметры функции. Порядок настройки каждой функции описан ниже.

A7: «Тихий» режим наружного блока

Шаг 1: Подтвердите переход к настройкам «тихого» режима наружного блока. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код «тихого» режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A7	горит	00	мигает	0C	мигает

Шаг 2: С помощью кнопок SW1 (UP) и SW2 (DOWN) выберите требуемый «тихий» режим.

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код «тихого» режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A7	горит	00	мигает	0C	мигает
A7	горит	01	мигает	0C	мигает
A7	горит	02	мигает	0C	мигает
A7	горит	03	мигает	0C	мигает
A7	горит	04	мигает	0C	мигает
A7	горит	05	мигает	0C	мигает
A7	горит	06	мигает	0C	мигает
A7	горит	07	мигает	0C	мигает
A7	горит	08	мигает	0C	мигает
A7	горит	09	мигает	0C	мигает
A7	горит	10	мигает	0C	мигает
A7	горит	11	мигает	0C	мигает
A7	горит	12	мигает	0C	мигает

Шаг 3: Нажмите кнопку SW7, чтобы подтвердить выбор режима. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код «тихого» режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A7	горит	00	горит	0C	горит
A7	горит	01	горит	0C	горит
A7	горит	02	горит	0C	горит
A7	горит	03	горит	0C	горит
A7	горит	04	горит	0C	горит
A7	горит	05	горит	0C	горит
A7	горит	06	горит	0C	горит
A7	горит	07	горит	0C	горит
A7	горит	08	горит	0C	горит
A7	горит	09	горит	0C	горит
A7	горит	10	горит	0C	горит
A7	горит	11	горит	0C	горит
A7	горит	12	горит	0C	горит

В режиме настройки нажмите кнопку SW6, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню; после завершения настроек нажимайте кнопку SW6, пока не произойдет выход из режима настройки и блок не возобновит нормальную работу.

Если в течение пяти минут не будет нажата ни одна кнопка, настройка функций автоматически завершится и блок восстановит предыдущий статус работы.

Заводская настройка «тихого» режима наружного блока — 00 (отключен).

А6: Функциональное исполнение наружного блока

Шаг 1: Подтвердите переход к настройкам функционального исполнения блока. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Функциональное исполнение	Режим индикации	Функциональное исполнение	Режим индикации
A6	горит	nC	мигает	nC	мигает

Шаг 2: С помощью кнопок SW1 (UP) и SW2 (DOWN) выберите требуемое функциональное исполнение.

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Функциональное исполнение	Режим индикации	Функциональное исполнение	Режим индикации
A6	горит	nC	мигает	nC	мигает
A6	горит	nH	мигает	nH	мигает
A6	горит	nA	мигает	nA	мигает
A6	горит	nF	мигает	nF	мигает

Шаг 3: Нажмите кнопку SW7, чтобы подтвердить настройку. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Функциональное исполнение	Режим индикации	Функциональное исполнение	Режим индикации
A6	горит	nC	горит	nC	горит
A6	горит	nH	горит	nH	горит
A6	горит	nA	горит	nA	горит
A6	горит	nF	горит	nF	горит

В режиме настройки нажмите кнопку SW6, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню; после завершения настроек нажимайте кнопку SW6, пока не произойдет выход из режима настройки и блок не возобновит нормальную работу.

Если в течение пяти минут не будет нажата ни одна кнопка, настройка функций автоматически завершится и блок восстановит предыдущий статус работы.

Заводская настройка функционального исполнения — nA (охлаждение/обогрев).

A2: Извлечение хладагента

Шаг 1: Подтвердите переход к настройкам извлечения хладагента. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Извлечение хладагента	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A2	горит	01	мигает	00	мигает

Шаг 2: Настройка по умолчанию — 01. С помощью кнопок SW1 (UP) и SW2 (DOWN) выберите режим извлечения хладагента 01 или 02. Нажмите кнопку SW7, чтобы подтвердить настройку.

В режиме настройки нажмите кнопку SW6, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню.

Если в течение пяти минут не будет нажата ни одна кнопка, настройка функций автоматически завершится и блок восстановит предыдущий статус работы.

Извлечение хладагента из внутренних блоков:

Шаг 3: Выберите значение 01, как описано в шаге 2, чтобы перейти к извлечению хладагента. Индикация на платах всех наружных блоков:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Извлечение хладагента	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A2	горит	01	горит	Низкое давление	горит

Индикатор LED3 показывает значение низкого давления в блоке. Если значение отрицательное, индикатор LED3 показывает поочередно с интервалом в 1 секунду код «nE» и абсолютное значение параметра. Например, для «30 °C», индикатор LED3 будет 1 секунду показывать «nE» и 1 секунду — значение «30».

Шаг 4: Закройте запорные клапана жидкостных труб всех наружных блоков. Когда значение давления начнет мигать, быстро закройте запорные клапана газовых труб всех наружных блоков и затем нажмите кнопку SW7 на главной плате ведущего наружного блока, чтобы подтвердить окончание извлечения хладагента из системы или отключить электропитание системы.

Если после того, как значение давления начнет мигать, в течение 3 минут не будет произведено никаких действий, система будет принудительно остановлена.

В режиме настройки нажмите кнопку SW6, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню; после завершения настроек нажимайте кнопку SW6, пока не произойдет выход из режима настройки и блок не возобновит нормальную работу.

Примечание: Повторный запуск не разрешается в течение 10 минут после извлечения хладагента.

Извлечение хладагента из наружного блока:

Шаг 3: Настройте аварийную работу наружного блока, из которого требуется извлекать хладагент, и закройте запорный клапан жидкостной трубы на этом наружном блоке. Выберите значение 02, как описано в шаге 2, чтобы перейти к извлечению хладагента. Индикация на платах всех наружных блоков:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Извлечение хладагента	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A2	горит	02	горит	Высокое давление	горит

Индикатор LED3 показывает значение высокого давления в блоке.

Шаг 4: Когда значение давления начнет мигать, быстро закройте запорный клапан газовой трубы неисправного наружного блока и затем нажмите кнопку SW7 на главной плате ведущего наружного блока, чтобы подтвердить окончание извлечения хладагента из системы или отключить электропитание системы.

Если после того, как значение давления начнет мигать, в течение 3 минут не будет произведено никаких действий, система будет принудительно остановлена.

В режиме настройки нажмите кнопку SW6, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню; после завершения настроек нажимайте кнопку SW6, пока не произойдет выход из режима настройки и блок не возобновит нормальную работу.

Примечание: Повторный запуск не разрешается в течение 10 минут после извлечения хладагента.

A8: Вакууммирование

Шаг 1: Подтвердите переход к настройкам режима вакууммирования. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A8	горит	00	мигает	0C	мигает

Войдите в режим подтверждения настроек вакууммирования.

Шаг 2: Нажмите кнопку SW7, чтобы подтвердить настройку вакууммирования. Индикация на платах всех наружных блоков:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
A8	горит	00	горит	0C	горит

Расширительные и электромагнитные клапаны всех наружных блоков открыты и весь блок недоступен.

Нажмите кнопку SW6 на плате ведущего наружного блока, чтобы завершить процесс вакууммирования. В противном случае вакууммирование завершится через 24 часа.

n0: Режим энергосбережения 1

Шаг 1: Подтвердите переход к настройкам режима энергосбережения 1. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n0	горит	01	мигает	0C	мигает

Шаг 2: С помощью кнопок SW1 (UP) и SW2 (DOWN) выберите требуемый режим.

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n0	горит	01	мигает	0C	мигает
n0	горит	02	мигает	0C	мигает

Шаг 3: Нажмите кнопку SW7, чтобы подтвердить настройку. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n0	горит	01	горит	0C	горит
n0	горит	02	горит	0C	горит

Если в течение пяти минут не будет нажата ни одна кнопка, настройка функций автоматически завершится и блок восстановит предыдущий статус работы. В режиме настройки нажмите кнопку SW6, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню; после завершения настроек нажимайте кнопку SW6, пока не произойдет выход из режима настройки и блок не возобновит нормальную работу.

n3: Принудительная разморозка

Шаг 1: Подтвердите переход к настройкам принудительной разморозки. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса / режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n3	горит	00	мигает	00	мигает

Шаг 2: Нажмите кнопку SW7, чтобы подтвердить настройку. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса / режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n3	горит	00	горит	00	горит

По достижении условий окончания разморозки система автоматически завершит процесс разморозки и возобновит нормальную работу.

n4: Режим энергосбережения 2

Шаг 1: Подтвердите переход к настройкам режима энергосбережения 2. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Максимальная производительность	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n4	горит	10	мигает	0C	мигает

Шаг 2: С помощью кнопок SW1 (UP) и SW2 (DOWN) выберите требуемое ограничение производительности.

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Максимальная производительность	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n4	горит	10	мигает	0C	мигает
n4	горит	09	мигает	0C	мигает
n4	горит	08	мигает	0C	мигает

Шаг 3: Нажмите кнопку SW7, чтобы подтвердить настройку. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Максимальная производительность	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n4	горит	10	горит	0C	горит
n4	горит	09	горит	0C	горит
n4	горит	08	горит	0C	горит

Если в течение пяти минут не будет нажата ни одна кнопка, настройка функций автоматически завершится и блок восстановит предыдущий статус работы. В режиме настройки нажмите кнопку SW6, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню; после завершения настроек нажимайте кнопку SW6, пока не произойдет выход из режима настройки и блок не возобновит нормальную работу.

п5: Настройка сетевых адресных кодов внутренних блоков

Шаг 1: Подтвердите переход к настройкам сетевых адресных кодов внутренних блоков. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса / режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
п5	горит	00	мигает	00	мигает

Шаг 2: Нажмите кнопку SW7, чтобы отправить команду о настройке сетевых адресных кодов. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса / режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
п5	горит	00	горит	0C	горит

Через 10 секунд система завершит настройку и возобновит нормальную работу.

Примечание: Эта функция должна настраиваться только на ведущем наружном блоке главной мультизональной системы при централизованном управлении блоками нескольких мультизональных систем. Для этого требуется предварительно назначить главную мультизональную систему (установить значение 00000 на DIP-переключателе SA2 ведущего наружного блока этой мультизональной системы). Подробная информация по настройке главной мультизональной системы приведена в разделе 9.1.

9.2.14. Порядок запроса функций:

Шаг 1: Откройте инспекционное окно на панели ведущего наружного блока.

Шаг 2: Подайте электропитание на блок.

Шаг 3: Нажмите кнопку SW4 на главной плате блока, чтобы перейти к запросу функций.

Шаг 4: С помощью кнопок SW1 (UP) и SW2 (DOWN) выберите функцию, которую необходимо запросить. По умолчанию на дисплей выводится функция A7 («тихий» режим наружного блока).

Например, выберите функцию A6. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Функциональное исполнение	Режим индикации	Функциональное исполнение	Режим индикации
A6	горит	пA	горит	пA	горит

Шаг 5: Если выбран запрос адресных кодов внутренних блоков п8, индикация на плате ведущего наружного блока, как показано в таблице ниже. Войдите в режим подтверждения запроса адресных кодов.

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса / режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
п8	мигает	00	мигает	00	мигает

Нажмите кнопку SW7 и выберите запрос сетевых адресных кодов внутренних блоков. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса / режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n8	горит	00	горит	00	горит

Независимо от текущего статуса проводных пультов и панелей индикации внутренних блоков, они все переключатся на отображение адресных кодов. Однако это не влияет на настройки и рабочий статус внутренних и наружных блоков.

Нажмите кнопку SW6, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню. Проводные пульты и панели индикации внутренних блоков по-прежнему будут отображать адресные коды.

Нажмите кнопку SW6, чтобы отменить отображение адресных кодов для всех внутренних блоков и вернуться на предыдущий уровень меню.

Если в течение 30 минут не будет нажата ни одна кнопка, настройка функций автоматически завершится и блок восстановит предыдущий статус работы.

Шаг 6: Если выбран запрос количества внутренних блоков n9, индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Кол-во внутренних блоков (тысячи и сотни)	Режим индикации	Кол-во внутренних блоков (десятки и единицы)	Режим индикации
n9	горит	00	горит	00	мигает

Индикатор LED2 показывает тысячный и сотенный разряд от числа внутренних блоков, а LED3 — десятки и единицы. Например, если LED2 показывает «00», а LED3 — «75», значит, в системе 75 внутренних блоков.

Если в течение пяти минут не будет нажата ни одна кнопка, настройка функций автоматически завершится и блок восстановит предыдущий статус работы.

Шаг 7: Если выбран запрос истории ошибок n6, индикация на плате ведущего наружного блока, как показано в таблице ниже. Войдите в режим подтверждения запроса истории ошибок.

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса / режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n6	мигает	00	мигает	00	мигает

Нажмите кнопку SW7, чтобы подтвердить запрос истории ошибок.

С помощью кнопок SW1 (UP) и SW2 (DOWN) переключайтесь между записями об ошибках. Индикатор LED3 поочередно показывает код ошибки и адресный код блока с интервалом в 1 секунду. Индикатор LED2 показывает порядковый номер ошибки. Если записей об ошибках нет, индикаторы LED2 и LED3 по умолчанию будут показывать 00. Может быть просмотрено до пяти последних ошибок. Список возможных ошибок приведен в таблице ниже:

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

Код	Неисправность	Код	Неисправность
E1	Защита по высокому давлению	P9	Защита от асинхронного хода компрессора
E3	Защита по низкому давлению	C2	Ошибка связи между ведущим блоком и электродвигателем компрессора
U4	Защита от утечек хладагента	P8	Защита интеллектуального силового модуля электродвигателя компрессора по температуре
E2	Защита от понижения температуры нагнетания	P7	Неисправность датчика температуры интеллектуального силового модуля электродвигателя компрессора
J9	Защита от понижения соотношения давлений в системе	PF	Ошибка контура зарядки электродвигателя компрессора
J8	Защита от повышения соотношения давлений в системе	HL	Защита от понижения напряжения шины постоянного тока электродвигателя вентилятора
J7	Защита от утечек из 4-ходового клапана	NN	Защита по высокому напряжению шины постоянного тока электродвигателя вентилятора наружного блока
E5	Защита по температуре нагнетания компрессора 1	H6	Защита интеллектуального силового модуля электродвигателя вентилятора наружного блока
E6	Защита по температуре нагнетания компрессора 2	HJ	Ошибка при запуске вентилятора
J2	Защита от перегрузки по току компрессора 2	HE	Защита от утечки фазы электродвигателя вентилятора
EU	Защита от перегрева компрессора 1	H3	Защита от перезапуска электродвигателя вентилятора
Eb	Защита от перегрева компрессора 2	H5	Защита вентилятора наружного блока от перегрузки по току
PL	Защита от понижения напряжения шины постоянного тока электродвигателя компрессора	HC	Ошибка определения тока электродвигателя вентилятора
PH	Защита по высокому напряжению шины постоянного тока электродвигателя компрессора	H9	Защита от асинхронного хода вентилятора наружного блока
P6	Защита интеллектуального силового модуля электродвигателя компрессора	C3	Ошибка связи между ведущим блоком и электродвигателем вентилятора наружного блока
PJ	Ошибка при запуске компрессора	H8	Защита интеллектуального силового модуля электродвигателя вентилятора наружного блока по температуре
PE	Защита компрессора от утечки фазы	H7	Неисправность датчика температуры электродвигателя вентилятора наружного блока
P3	Защита от перезапуска электродвигателя компрессора	PC	Ошибка определения тока электродвигателя компрессора
P5	Защита компрессора от перегрузки по току		

Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Номер ошибки	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n6	горит	01	горит	Соответствующий код ошибки/адресный код блока	попеременно
n6	горит	02	горит		попеременно
n6	горит	03	горит		попеременно
n6	горит	04	горит		попеременно
n6	горит	05	горит		попеременно

Если в истории сохранено меньше пяти ошибок, индикаторы LED2 и LED3 будут показывать 00 после последней сохраненной ошибки, что будет означать, что больше ошибок нет.

В режиме запроса истории ошибок нажмите и удерживайте кнопку SW7 в течение 5 секунд, чтобы очистить историю ошибок наружного блока.

Шаг 8: Если выбран запрос параметров n7, индикация на плате ведущего наружного блока, как показано в таблице ниже. Войдите в режим подтверждения запроса параметров.

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код процесса / режима	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n7	мигает	00	мигает	00	мигает

Нажмите кнопку SW7, чтобы подтвердить запрос параметров. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Адресный код блока	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n7	горит	01	мигает	00	мигает
n7	горит	02	мигает	00	мигает
n7	горит	03	мигает	00	мигает
n7	горит	04	мигает	00	мигает

С помощью кнопок SW1 (UP) и SW2 (DOWN) выберите требуемый наружный блок и нажмите кнопку SW7 для подтверждения. Индикация на плате ведущего наружного блока:

LED1		LED2		LED3	
Код функции	Режим индикации	Код параметра	Режим индикации	Текущее значение	Режим индикации
n7	горит	XX	горит	Значение параметра	мигает

Индикатор LED2 подсказывает код параметра, а LED3 — значение параметра. По умолчанию отображается значение температуры наружного воздуха. С помощью кнопок SW1 (UP) и SW2 (DOWN) выберите требуемый параметр из списка ниже:

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии GMV5E Mini/GMV5E Slim

Код параметра	Параметр	Примечание
01	Температура наружного воздуха	
02	Рабочая частота компрессора 1	
03	Рабочая частота компрессора 2	
04	Рабочая частота вентилятора наружного блока	
05	Давление нагнетания	
06	Давление всасывания	
07	Температура нагнетания компрессора 1	
08	Температура нагнетания компрессора 2	
09	Температура нагнетания компрессора 3	Недоступен для блоков серии GMV5E
10	Температура нагнетания компрессора 4	Недоступен для блоков серии GMV5E
11	Температура нагнетания компрессора 5	Недоступен для блоков серии GMV5E
12	Температура нагнетания компрессора 6	Недоступен для блоков серии GMV5E
13	Рабочая частота компрессора 3	Недоступен для блоков серии GMV5E
14	Ток компрессора 1	
15	Ток компрессора 2	
16	Ток компрессора 3	Недоступен для блоков серии GMV5E
17	Ток компрессора 4	Недоступен для блоков серии GMV5E
18	Ток компрессора 5	Недоступен для блоков серии GMV5E
19	Ток компрессора 6	Недоступен для блоков серии GMV5E
20	В резерве	
21	Температура компрессора 1	
22	Температура компрессора 2	
23	Температура вентилятора наружного блока 1	
24	Температура вентилятора наружного блока 2	
25	ЭТРВ1 наружного блока	
26	ЭТРВ2 наружного блока	
27	ЭТРВ переохладителя	
28	Температура начала разморозки	
29	Температура жидкости на выходе из переохладителя	
30	Температура на выходе из газожидкостного сепаратора	
31	Температура возврата масла	Недоступен для блоков серии GMV5E
32	Температура на входе в конденсатор	Недоступен для блоков серии GMV5E



Примечания:

- Если значение параметра отрицательное, индикатор LED3 показывает поочередно с интервалом в 1 секунду код «nE» и абсолютное значение параметра. Например, для «-30 °C», индикатор LED3 будет 1 секунду показывать «nE» и 1 секунду — значение «30».
- Температура нагнетания и температура наружного воздуха имеет 4-разрядный формат. Индикатор поочередно показывает первые два разряда и последние два разряда. Например: для отображения значения температуры нагнетания 115 °C индикатор LED3 будет поочередно показывать значения «01» и «15»; для отображения значения температуры наружного воздуха -28 °C индикатор LED3 будет поочередно показывать значения «nE», «00» и «28».
- Если параметр недоступен для данного блока, индикатор LED3 будет показывать 00. Если в течение пяти минут не будет нажата ни одна кнопка, настройка функций автоматически завершится и блок восстановит предыдущий статус работы.

В режиме запроса нажмите кнопку SW6, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, или кнопку SW4, чтобы выйти из режима запроса.

Если в течение пяти минут не будет нажата ни одна кнопка, настройка функций автоматически завершится и блок восстановит предыдущий статус работы.

Шаг 9: Нажмите кнопку SW4, чтобы выйти из режима запроса.

9.3. Пульты управления

Управление мультизональной системой GMV5E Mini/GMV5E Slim осуществляется с помощью индивидуальных (инфракрасных и проводных) и центральных пультов управления.

Типы пультов управления:

1) Инфракрасные пульты. Инфракрасный пульт управления поставляется в комплекте с внутренними блоками кассетного, настенного, напольно-потолочного, консольного и колонного типа.

2) Проводные пульты. Проводной пульт управления поставляется в комплекте с внутренними блоками канального типа и комплектом AHU-kit. Проводной пульт может использоваться как для индивидуального управления, так и для управления группой от 2 до 16 внутренних блоков.

3) Зональные и центральные пульты

При управлении необходимо учитывать, что при включении первого внутреннего блока в заданный режим, все последующие могут быть включены в одноименный режим или в режим вентиляции.

Внимание! В случае включения блока в несовместимый режим работы на ЖК-дисплее внутреннего блока и пульта высвечивается код ошибки L6.

Порядок управления блоками мультизональных систем GMV 5 описан в «Руководстве по управлению мультизональными системами GMV 5».

10. ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ

После завершения монтажа трубной системы ее необходимо очистить, вакууммировать, проверить на герметичность и дозаправить хладагентом в соответствии с действительной суммарной длиной фреоновой трассы.

10.1. Проверка на герметичность

Под проверкой на герметичность подразумевается в первую очередь проверка на герметичность трубной системы, что гарантирует надежность и безопасность работы системы кондиционирования. Утечки хладагента могут негативно отразиться на производительности кондиционера и даже привести к выходу из строя компрессора и всей системы. Проверка на герметичность должна производиться до установки подвесного потолка, т. к. иначе может быть затруднительно установить место утечки.

10.1.1. Порядок проведения проверки на герметичность:

Шаг 1: Запорные клапаны газовой и жидкостной трубы наружного блока должны быть полностью закрыты.

Шаг 2: Перед проверкой смажьте небольшим количеством холодильного масла торцы труб и гайки-заглушки и с помощью двух гаечных ключей надежно зафиксируйте гайки.

Шаг 3: Трубы не должны быть соединены с наружным блоком во время проверки на герметичность.

Шаг 4: Давление в системе, работающей на фреоне R410A, при проверке на герметичность, достигает 4 МПа. Для проверки на герметичность используйте сухой азот. Азот должен подаваться в газовую и жидкостную трубы одновременно.

Шаг 5: Заполните систему азотом до давления 0.5 МПа. Подождите 5 минут и проверьте систему на наличие утечек. На этом этапе обнаруживаются крупные утечки.

Шаг 6: Увеличьте давление азота до 1.5 МПа. Подождите 5 минут и проверьте систему на наличие утечек. На этом этапе обнаруживаются небольшие утечки.

Шаг 7: Увеличьте давление азота до 4.15 МПа. Подождите 5 минут и еще раз проверьте, нет ли утечек. На этом этапе могут быть обнаружены даже самые незначительные утечки. После этого выдержите систему под давлением 4.15 МПа в течение 24 часов. Если в течение 24 часов давление в системе не изменилось (при той же температуре), значит, она удовлетворяет требованиям по герметичности. Примечание: при изменении температуры на 1 °C, давление изменяется на 0.01 МПа.

10.2. Вакууммирование

10.2.1. Требования к вакуумному насосу

Вакуумный насос не может использоваться для нескольких систем одновременно. Насос должен обеспечивать уровень вакуума –0.1 МПа. Расходная производительность насоса должна быть не меньше 4 л/с. Точность вакуумного насоса должна быть не меньше 0.02 мм.рт.ст. Система вакуумного насоса должна быть оборудована обратным клапаном.

10.2.2. Порядок вакууммирования:

Шаг 1: Запорные клапаны газовой и жидкостной трубы наружного блока должны быть полностью закрыты.

Шаг 2: Газовая и жидкостная трубы должны вакууммироваться одновременно.

Шаг 3: Подключите шланги манометрического коллектора к сервисным портам жидкостного и газового вентиля блока и к вакуумному насосу.

Шаг 4: Вакууммируйте систему в течение 4 часов. Уровень вакуума должен достигать -0.1 МПа или больше. Если давление в системе выше, проверьте систему на наличие утечек. Если утечек не обнаружено, вакууммируйте систему в течение еще 2 часов.

Шаг 5: Если после повторного вакууммирования уровень вакуума все еще не достиг значения -0.1 МПа, значит, в системе осталась влага. Для удаления влаги закачайте в систему азот до давления 0.5 МПа, снова вакууммируйте систему в течение 2 часов и выдержите ее под вакуумом еще 1 час. Повторяйте эту операцию, пока вся влага не будет удалена из системы и не будет достигнут уровень вакуума -0.1 МПа.

Шаг 6: После окончания вакууммирования выключите вакуумный насос и оставьте систему на 1 час. Давление в системе не должно увеличиться.

Шаг 7: Трубы, соединяющие наружные блоки, и маслоуравнивающие трубки также должны быть вакууммированы.

10.3. Дозаправка системы хладагентом

10.3.1. Расчет количества хладагента для дозаправки

В мультизональных системах GMV5E Mini/GMV5E Slim используется хладагент R410A. Количество хладагента, заправленное в наружный блок на заводе, указано в таблице в разделе 3 и на шильдике блока.

Количество фреона, которое требуется добавить в систему, рассчитывается по формуле:

*Количество фреона, которое требуется добавить в систему GMV5E Mini = количество фреона (А), которое требуется добавить в трубную систему + (количество внутренних блоков – 2) * 0.3*


Количество фреона, которое требуется добавить в систему GMV5E Slim = количество фреона (А), которое требуется добавить в трубную систему

Количество фреона (А), которое требуется добавить в трубную систему, определяется в зависимости от длины жидкостной трубы по таблице ниже:

Диаметр жидкостной трубы	7/8"	3/4"	5/8"	1/2"	3/8"	1/4"
Количество фреона для дозаправки (А), кг/м	0.35	0.25	0.17	0.11	0.054	0.022

10.3.2. Порядок предварительной дозаправки системы хладагентом:

Шаг 1: Подключите шланги высокого и низкого давления манометрического коллектора к портам жидкостной и газовой труб, и еще один шланг к баллону с хладагентом.



Шаг 2: Поместите баллон с хладагентом на электронные весы (если баллон не имеет сифона, предварительно переверните его). Запишите текущий вес баллона с хладагентом (m_1).

Шаг 3: Откройте клапан на линии высокого давления и начните подавать в систему хладагент. Записывайте изменения веса баллона с хладагентом.

Шаг 4: Когда хладагент в баллоне закончится, запишите текущий вес баллона m_2 .

Шаг 5: Подсоедините новый баллон с хладагентом и повторите шаги 2–4.

Шаг 6: Если хладагента не хватает, и количество загруженного в систему хладагента меньше расчетного, запишите текущее количество фреона в системе: $m = \Sigma(m_1 - m_2)$. В этом случае недостающее количество хладагента необходимо будет добавить в систему во время отладки. Если количество хладагента m , загруженного в систему, соответствует требуемому значению, закройте баллон с хладагентом и отключите манометрический коллектор.

10.3.3. Порядок дозаправки хладагентом во время отладки:

Шаг 1: Закройте баллон с хладагентом. Отсоедините шланг низкого давления от газовой трубы и подсоедините его к клапану контроля низкого давления.

Шаг 2: Полностью откройте запорные клапаны на жидкостной и газовой линии каждого наружного блока. При модульной компоновке наружных блоков также требуется открыть клапан маслоуравняющей линии.

Шаг 3: Запустите отладку мультизональной системы (процедура отладки описана в разделе 12).

Шаг 4: Когда отладка дойдет до этапа дозаправки системы хладагентом, откройте баллон с хладагентом и добавьте в систему недостающее количество хладагента. После этого закройте баллон с хладагентом.

Шаг 5: После завершения отладки системы отсоедините манометрический коллектор.

11. ПУСК, ТЕСТИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

После проведения работ по монтажу и установке необходимо внимательно проверить готовность системы к работе, выполнение всех требований настоящего руководства.

11.1. Отладка и тестовый запуск

Перед началом отладки, убедитесь, что компрессор был предварительно прогрет в течение 8 часов, иначе он может выйти из строя. Пусконаладка должна производиться квалифицированным персоналом.

После запуска отладки система автоматически выберет рабочий режим в соответствии с текущей температурой воздуха в помещении (режим охлаждения, если температура выше 20 °С, и режим обогрева, если температура ниже 20 °С).

Перед запуском отладки убедитесь, что все запорные клапана наружных блоков полностью открыты.

Во время отладки и тестового запуска фронтальная панель наружного блока должна быть полностью закрыта.

Количество хладагента, заправленного в систему до начала отладки, должно быть не меньше 70% требуемого значения.

Порядок осуществления отладки приведен в таблице ниже. LED1, LED2 и LED3 — цифровые индикаторы, расположенные на главной плате наружного блока.

Этап отладки	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Состояние
	LED1	LED2	LED3	
01_Определение ведущего наружного блока	db	01	A0	Отладка не начата.
	db	01	CC	Ведущий наружный блок не задан.
	db	01	CF	Задано больше одного наружного ведущего блока.
	db	01	OC	Ведущий блок успешно определен. Переход к следующему этапу.
02_Определение адресных кодов внутренних блоков	db	02	Ad (мигает)	Система определяет адресные кода внутренних блоков.
	db	02	L7 (мигает)	Ведущий внутренний блок отсутствует. Если ведущий внутренний блок не будет задан в течение 1 минуты, он будет установлен автоматически.
	db	02	OC	Адресные коды внутренних блоков успешно установлены. Переход к следующему этапу.
03_Подтверждение количества наружных блоков	db	03	01-04 (мигает)	LED3 показывает количество наружных блоков, которое требуется подтвердить вручную.
	db	03	OC	Количество блоков подтверждено. Переход к следующему этапу.
04_Подтверждение количества внутренних блоков	db	04	01-80 (мигает)	LED3 показывает количество внутренних блоков, которое требуется подтвердить вручную.
	db	04	OC	Количество блоков подтверждено. Переход к следующему этапу.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

Этап отладки	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Состояние
	LED1	LED2	LED3	
05_Проверка коммутации	db	05	C2	Ошибка связи между ведущим блоком и электродвигателем компрессора.
	db	05	C3	Ошибка связи между ведущим блоком и электродвигателем вентилятора.
	db	05	CH	Соотношение производительности внутренних и наружных блоков слишком высокое
	db	05	CL	Соотношение производительности внутренних и наружных блоков слишком низкое.
	db	05	OC	Проверка связи завершена. Переход к следующему этапу.
06_Проверка элементов наружных блоков	db	06	Код ошибки	Обнаружена неисправность одного из элементов наружного блока.
	db	06	OC	Все наружные блоки исправны. Переход к следующему этапу.
07_Проверка элементов внутренних блоков	db	07	XXXX Код ошибки	Обнаружена неисправность одного из элементов внутреннего блока. «XXXX» показывает адресный код неисправного внутреннего блока. Через три секунды будет выведен соответствующий код ошибки. Например, если на внутреннем блоке 100 произошла ошибка d5, на LED3 поочередно будут выводиться «01», «00» и «d5».
	db	07	OC	Все внутренние блоки исправны. Переход к следующему этапу.
08_Подтверждение предварительного подогрева компрессора	db	08	U0	Предварительный подогрев компрессора длится меньше 8 часов.
	db	08	OC	Предварительный подогрев компрессора длится больше 8 часов. Переход к следующему этапу.
09_Проверка количества хладагента	db	09	U4	В системе регистрируется недостаток хладагента и система останавливается.
	db	09	OC	Количество хладагента в системе достаточное. Переход к следующему этапу.
10_Проверка запорных клапанов наружных блоков	db	10	ON	Запорные клапана наружного блока открываются.
	db	10	U6	Запорные клапана открыты не полностью.
	db	10	OC	Запорные клапана наружного блока открыты в достаточной степени.
11_Расчет дополнительного количества хладагента	db	11	AE	Статус загрузки хладагента рассчитывается вручную (дополнительное количество хладагента должно быть рассчитано точно).

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

Этап отладки	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Состояние
	LED1	LED2	LED3	
12_Подтверждение тестового запуска	db	12	AP (мигает)	Система ожидает команды для начала тестового запуска.
	db	12	AE	Блок требует добавки рассчитанного количества хладагента.
13_	-	-	-	-
14_	-	-	-	-
15_Тестовый запуск в режиме охлаждения	db	15	AC	Тестовый запуск в режиме охлаждения (настройка режима не требуется, система выбирает рабочий режим автоматически)
	db	15	Соотв. код ошибки	При работе в режиме охлаждения возникает ошибка.
	db	15	J0	Ошибка возникает в другом наружном блоке.
	db	15	U9	Неисправность труб или клапанов наружного блока.
	db	15	XXXX/U8	Неисправность труб внутреннего блока. «XXXX» означает адресный код неисправного внутреннего блока. Код ошибки U8 выводится через три секунды.
16_Тестовый запуск в режиме обогрева	db	16	AH	Тестовый запуск в режиме обогрева (настройка режима не требуется, система выбирает рабочий режим автоматически)
	db	16	Соотв. код ошибки	При работе в режиме обогрева возникает ошибка.
	db	16	J0	Ошибка возникает в другом наружном блоке.
	db	16	U9	Неисправность труб или клапанов наружного блока.
	db	16	XXXX/U8	Неисправность труб внутреннего блока. «XXXX» означает адресный код неисправного внутреннего блока. Код ошибки U8 выводится через три секунды.
17_Завершение отладки	01-04	OF	OF	Настройка и отладка блока завершена. LED1 показывает адрес наружного блока, а LED2 и LED3 – OF.



Примечания:

Для отладки можно использовать беспроводной пульт. Для этого в режиме отладки нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки SW3 и SW4. Однако в этом случае система не сможет проверить коммутацию между внутренним блоком и проводным пультом.

11.2. Методы отладки


Отладка мультизональных систем производится через главную плату наружного блока, либо с помощью отладчика Gree Debugger.

11.2.1. Отладка системы через главную плату наружного блока

Шаг 1: Полностью закройте фронтальные панели и откройте инспекционные окна всех наружных блоков системы.

Шаг 2: При отключенном электропитании произведите настройку DIP-переключателей SA6, SA8, SA2 (порядок настройки описан в разделе 9.1 настоящего руководства): определите статическое давление в соответствии с конструктивными требованиями системы отвода воздуха от наружного блока; назначьте ведущий наружный блок; установите адресный код системы, если она будет управляться централизованно.

Шаг 3: Подайте электропитание на все наружные и внутренние блоки. На индикаторе LED3 всех наружных блоков и ЖК-дисплеях на панелях всех внутренних блоков должен появиться код A0, означающий, что система готова к отладке.



LED3

Шаг 4: Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку SW7 на главной плате ведущего наружного блока, чтобы начать отладку системы.

Шаг 5: 1-й и 2-й этапы отладки осуществляются автоматически.

Исключение № 1: Если ведущий наружный блок был задан неправильно, на главной плате наружного блока появится информация об ошибке.

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
01_Определение ведущего наружного блока	db	01	CC	Ведущий наружный блок не назначен.
	db	01	CF	В системе установлено больше одного ведущего наружного блока.
	db	01	OC	Ведущий наружный блок определен, система автоматически переходит к следующему этапу.

В соответствии с таблицей выше определите причину ошибки, правильно задайте ведущий наружный блок с помощью DIP-переключателя SA8 и заново запустите отладку.

Исключение №2: Если на 2-м этапе не был обнаружен ведущий внутренний блок, на главной плате наружного блока появится информация об ошибке.

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
02_Определение адресных кодов внутренних блоков	db	02	L7 (мигает)	Ведущий внутренний блок отсутствует. Если ведущий внутренний блок не будет задан в течение 1 минуты, он будет установлен автоматически.

В этом случае все кнопки будут заблокированы. Пользователь может назначить ведущий внутренний блок с помощью проводного пульта управления или программируемого беспроводного пульта в течение одной минуты. В противном случае по истечении минуты ведущий внутренний блок будет назначен автоматически.

Шаг 6: На 3-м этапе отладки требуется подтвердить количество наружных блоков в системе. Индикация на главной плате наружных блоков, как показано в таблице:

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
03_Подтверждение количества наружных блоков	db	03	01-04 (мигает)	LED3 показывает количество наружных блоков, которое требуется подтвердить вручную.

Если индикатор LED3 показывает действительное количество наружных блоков в системе, нажмите кнопку SW7 на главной плате ведущего наружного блока. После этого автоматически произойдет переход к следующему этапу отладки.

Если индикатор LED3 показывает число, не соответствующее действительному количеству подключенных наружных блоков, отключите систему от сети электропитания и проверьте правильность электрических соединений между блоками. После этого заново запустите отладку.

Важно! Если будет подтверждено неправильное количество наружных блоков, система может выйти из строя.

Шаг 7: На 4-м этапе требуется подтвердить количество внутренних блоков в системе. Индикация на главной плате наружных блоков, как показано в таблице:

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
04_Подтверждение количества внутренних блоков	db	04	01-80 (мигает)	LED3 показывает количество внутренних блоков, которое требуется подтвердить вручную.

Если индикатор LED3 показывает действительное количество внутренних блоков в системе, нажмите кнопку SW7 на главной плате ведущего блока. После этого автоматически произойдет переход к следующему этапу отладки.

Важно! Если будет подтверждено неправильное количество внутренних блоков, система может выйти из строя.

Шаг 8: На 5-м этапе производится проверка связи в системе. Если проблем коммутации не обнаружено, произойдет автоматический переход к следующему этапу. Если в системе обнаружена ошибка связи, блок будет сохранять текущее состояние до устранения неисправности. Индикация ошибок связи в соответствии с таблицей:

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
05_Проверка коммутации	db	05	C2	Ошибка связи между ведущим блоком и электродвигателем компрессора.
	db	05	C3	Ошибка связи между ведущим блоком и электродвигателем вентилятора.
	db	05	CH	Соотношение производительности внутренних и наружных блоков слишком высокое
	db	05	CL	Соотношение производительности внутренних и наружных блоков слишком низкое.

Шаг 9: На 6-м этапе отладки осуществляется проверка работы наружного блока. Если неисправностей не обнаружено, произойдет автоматический переход к следующему этапу. Если при работе блока произошла ошибка, блок будет сохранять текущее состояние до устранения неисправности. Индикация ошибок в соответствии с таблицей:

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
06_Проверка элементов наружных блоков	db	06	Код ошибки	Обнаружена неисправность одного из элементов наружного блока.

Шаг 10: На 7-м этапе отладки осуществляется проверка работы внутренних блоков. Если неисправностей не обнаружено, произойдет автоматический переход к следующему этапу. Если в системе обнаружена ошибка, блок будет сохранять текущее состояние до устранения неисправности. Индикация ошибок в соответствии с таблицей:

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
07_Проверка составляющих внутренних блоков	db	07	XXXX Код ошибки	Обнаружена неисправность одного из элементов наружного блока.

«XXXX» — адресный код неисправного внутреннего блока. Индикатор LED3 с интервалом в 3 секунды показывает адресный код неисправного блока и код ошибки.

Шаг 11: На 8-м этапе отладки требуется подтвердить, что компрессор был предварительно прогрет в течение 8 часов. В этом случае произойдет автоматический переход к следующему этапу.

Шаг 12: На 9-м этапе отладки осуществляется проверка загрузки системы хладагентом. Если объем хладагента, загруженного в систему, удовлетворяет требованиям, произойдет автоматический переход к следующему этапу. Если количество хладагента недостаточно для нормальной работы системы, будет выведен код ошибки. При необходимости устраните утечку и добавьте в систему требуемое количество хладагента.

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
09_Проверка количества хладагента	db	09	U4	В системе регистрируется недостаток хладагента, система останавливается.

Шаг 13: На 10-м этапе отладки требуется проверить положение запорных клапанов наружных блоков. Если клапана открыты недостаточно, и нажмите кнопку SW7 для подтверждения.

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
10_Проверка запорных клапанов наружных блоков	db	10	U6	Запорные клапана открыты не полностью.

Если клапана открыты в достаточной степени, переход к следующему этапу произойдет автоматически.

Шаг 14: 11-й этап отладки предполагает ручной расчет требуемого количества хладагента. На этом этапе система не производит никаких действий, она выводит напоминание о наличии этой функции и переходит к следующему этапу.

Шаг 15: На 12-м этапе необходимо подтвердить начало тестового запуска. Подтверждение требуется для того, чтобы тестовый запуск не начался до того, как все приготовления будут завершены. Если ведущий блок готов, будет выведена индикация, означающая, что блок ожидает подтверждения тестового запуска.

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
12_Подтверждение тестового запуска	db	12	AP	Система ожидает команды для начала тестового запуска.

Для начала тестового запуска нажмите кнопку SW7. Будет выведена индикация в соответствии с таблицей ниже и произойдет автоматический переход к следующему этапу.

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
12_Подтверждение тестового запуска	db	12	AP	Система готова к тестовому запуску.

Шаг 16: После подтверждения начала тестового запуска система выберет рабочий режим в зависимости от температуры воздуха в помещении. Произойдет переход к 15-му (режим охлаждения) или 16-му (режим обогрева) этапу. При этом индикаторы на главной плате наружного блока будут отображать коды в соответствии с таблицей:

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
15_Тестовый запуск в режиме охлаждения/ 16_Тестовый запуск в режиме обогрева	db	15/16	АН	Тестовый запуск в режиме охлаждения/обогрева (настройка режима не требуется, система выбирает рабочий режим автоматически)
	db	15/16	Код ошибки	При работе блока возникает ошибка.
	db	15/16	J0	Ошибка возникает в другом наружном блоке.
	db	15/16	U9	Неисправность труб или клапанов наружного блока.
	db	15/16	XXXX/U8	Неисправность труб внутреннего блока. «XXXX» означает адресный код неисправного внутреннего блока. Код ошибки U8 выводится через три секунды.

Шаг 17: Если блок проработал без сбоев и ошибок в течение 40 минут, отладка автоматически прекращается, система останавливается и переходит в режим ожидания. При этом индикаторы на главной плате наружного блока будут отображать коды в соответствии с таблицей:

Этап	Код процесса	Код этапа	Код состояния	Комментарий
	LED1	LED2	LED3	
17_Завершение отладки	01-04	OF	OF	Настройка и отладка блока завершена, блок находится в режиме ожидания. LED1 показывает адрес наружного блока, а LED2 и LED3 – OF.

Шаг 18: После завершения отладки настройте функции блоков в соответствии с требованиями проектной документации.



Примечания:

Во время тестового запуска обратите внимание на работу компрессоров и вентиляторов.

Убедитесь, что при работе не возникает нетипичных шумов и иных аномалий

11.2.2. Отладка системы с помощью программы отладчика Gree Debugger:

Шаг 1: Установите на компьютер программу Gree Debugger и произведите подключение сигнального кабеля мультизональной системы к персональному компьютеру.

Шаг 2: Полностью закройте фронтальные панели и откройте инспекционные окна всех наружных блоков системы.


Шаг 3: При отключенном электропитании произведите настройку DIP-переключателей SA6, SA8, SA2 (порядок настройки описан в разделе 9.1): определите статическое давление в соответствии с конструктивными требованиями системы отвода воздуха от наружного блока; назначьте ведущий наружный блок; установите адресный код системы, если она будет управляться централизованно.

Шаг 4: Подайте электропитание на все наружные и внутренние блоки. На индикаторе LED3 всех наружных блоков и ЖК-дисплеях на панелях всех внутренних блоков должен появиться код A0, означающий, что система готова к отладке.




Шаг 5: Откройте окно программы «Gree Debugger».



Шаг 6: Нажмите кнопку **Debug**, чтобы перейти в меню отладки. Выполнение отладочных процедур будет производиться автоматически в том порядке, в котором они перечислены на экране. Примечание: отладка с помощью ПК возможна, только если в рабочей сети только одна мультизональная система.



Шаг 7: Нажмите кнопку **Start**, чтобы начать отладку системы. На дисплее ПК рядом с текущей процедурой отображается иконка , а рядом с уже выполненными процедурами — .




Шаг 8: В случае с процедурами, напротив которых имеется кнопка **OK**, для продолжения требуется вручную подтвердить переход к следующему этапу. Нажмите на иконку **!**, чтобы отобразить информацию, с учетом которой должно приниматься решение о переходе к следующему этапу. Нажмите кнопку **Close**, чтобы закрыть окно информации. На этапах 3 (подтверждение количества наружных блоков) и 4 (подтверждение количества внутренних блоков) на экран также будет выведено соответствующее количество блоков, на этапе 8 (подтверждение предварительного подогрева компрессора), на экран также будет выведено время предварительного подогрева.




Шаг 9: Иконка **—** означает, что продолжение отладки невозможно и требуется устранить возникшие неисправности. Нажмите на иконку **!**, чтобы отобразить информацию, необходимую для диагностики неисправностей. Нажмите кнопку **Close**, чтобы закрыть окно информации. После устранения ошибки отладка будет продолжена автоматически, либо необходимо нажать кнопку **OK**.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ


Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**



Шаг 10: Чтобы остановить отладку, нажмите кнопку **Stop**. Чтобы возобновить отладку, нажмите кнопку **Start**. На этапе 10 (Проверка положения запорных клапанов наружного блока) появляются две кнопки **Back** и **Skip**. В случае возникновения ошибок на 10-м этапе отладки, нажмите кнопку **Back**, чтобы вернуться к предыдущему этапу. Если возникла неисправность типа U6, нажмите кнопку **Skip**, чтобы пропустить этот шаг (если возникла другая ошибка, кнопка **Skip** неактивна).



Шаг 11: Этапы 11, 13 и 14 — запасные. Этапы 13, 14, 15, 16 параллельные, т. е. выполняется только один из них. После завершения отладки в строке «Project Debug Completion» появится иконка .



Примечания:

Во время тестового запуска обратите внимание на работу компрессоров и вентиляторов. Убедитесь, что при работе не возникает нетипичных шумов и иных аномалий.

12. ИНДИКАЦИЯ КОДОВ ОШИБОК

В случае возникновения неисправности на дисплее пульта управления или главной плате наружного блока отобразится код ошибки. Код ошибки состоит из двух символов. Если в системе возникло сразу несколько неисправностей, коды ошибок будут отображаться на дисплее циклично.

Неисправности внутренних блоков и соответствующие коды ошибок приведены в таблице ниже:

Код ошибки	Тип неисправности
L0	Неисправность внутреннего блока
L1	Защита вентилятора внутреннего блока
L2	Защита дополнительного электронагревателя
L3	Защита от переполнения конденсатом
L4	Защита от перегрузки по току
L5	Защита от замерзания
L6	Конфликт режимов
L7	Не задан ведущий внутренний блок
L8	Недостаточная мощность источника электропитания
L9	Недопустимое количество внутренних блоков
LA	Недопустимый тип внутреннего блока
LH	Предупреждение о низком качестве воздуха
LC	Несоответствие моделей внутреннего и наружного блоков
LL	Неисправность регулятора расхода
LE	Аномальная скорость вращения рабочего колеса водяного насоса
LF	Неправильная настройка перепускного клапана
LJ	Неправильная настройка DIP-переключателей
d1	Неисправность главной платы внутреннего блока
d3	Неисправность датчика температуры
d4	Неисправность датчика температуры на входе в теплообменник внутреннего блока
d5	Неисправность датчика температуры в теплообменнике внутреннего блока
d6	Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника внутреннего блока
d7	Неисправность датчика влажности
d8	Неисправность датчика температуры воды
d9	Неисправность колпачковой перемычки
dA	Недопустимый адресный код внутреннего блока
dH	Неисправна плата проводного пульта
dL	Неисправность датчика температуры воздуха на выходе
dE	Неисправность датчика CO ₂

Неисправности наружных блоков и соответствующие коды ошибок приведены в таблице ниже:

Код ошибки	Тип неисправности
E0	Неисправность наружного блока
E1	Защита по высокому давлению
E2	Защита от понижения температуры нагнетания
E3	Защита по низкому давлению
E4	Защита от повышения температуры нагнетания
E5	Защита по температуре нагнетания компрессора 1
E6	Защита по температуре нагнетания компрессора 2
E7	Защита по температуре нагнетания компрессора 3
E8	Защита по температуре нагнетания компрессора 4
E9	Защита по температуре нагнетания компрессора 5
EA	Защита по температуре нагнетания компрессора 6
EC	Защита от неисправности датчика температуры нагнетания компрессора 1
EL	Защита от неисправности датчика температуры нагнетания компрессора 2
EE	Защита от неисправности датчика температуры нагнетания компрессора 3
EF	Защита от неисправности датчика температуры нагнетания компрессора 4
EJ	Защита от неисправности датчика температуры нагнетания компрессора 5
EP	Защита от неисправности датчика температуры нагнетания компрессора 6
EU	Защита от перегрева компрессора 1
Eb	Защита от перегрева компрессора 2
F0	Неисправность главной платы наружного блока
F1	Неисправность датчика высокого давления
F3	Неисправность датчика низкого давления
F5	Неисправность датчика температуры нагнетания компрессора 1
F6	Неисправность датчика температуры нагнетания компрессора 2
F7	Неисправность датчика температуры нагнетания компрессора 3
F8	Неисправность датчика температуры нагнетания компрессора 4
F9	Неисправность датчика температуры нагнетания компрессора 5
FA	Неисправность датчика температуры нагнетания компрессора 6
FH	Неисправность датчика тока компрессора 1
FC	Неисправность датчика тока компрессора 2
FL	Неисправность датчика тока компрессора 3
FE	Неисправность датчика тока компрессора 4
FF	Неисправность датчика тока компрессора 5

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

Код ошибки	Тип неисправности
FJ	Неисправность датчика тока компрессора 6
FU	Неисправность датчика температуры корпуса компрессора 1
Fb	Неисправность датчика температуры корпуса компрессора 2
J1	Защита от перегрузки по току компрессора 1
J2	Защита от перегрузки по току компрессора 2
J3	Защита от перегрузки по току компрессора 3
J4	Защита от перегрузки по току компрессора 4
J5	Защита от перегрузки по току компрессора 5
J6	Защита от перегрузки по току компрессора 6
J7	Защита от утечек из 4-ходового клапана
J8	Защита от повышения соотношения давлений в системе
J9	Защита от понижения соотношения давлений в системе
JA	Защита от аномального значения давления
JC	Защита регулятора расхода
JL	Защита от падения высокого давления
b1	Неисправность датчика температуры наружного воздуха
b2	Неисправность датчика температуры автоматической оттайки №1
b3	Неисправность датчика температуры автоматической оттайки №2
b4	Неисправность датчика температуры жидкости на выходе из переохладителя
b5	Неисправность датчика температуры газа на выходе из переохладителя
b6	Неисправность датчика температуры воздуха на входе №1
b7	Неисправность датчика температуры воздуха на входе №2
b8	Неисправность датчика влажности наружного воздуха
b9	Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника
bA	Неисправность датчика температуры масла
bH	Недопустимое значение системного времени
bC	Защита от неисправности датчика температуры корпуса компрессора №1
bL	Защита от неисправности датчика температуры корпуса компрессора №2
P1	Неисправность платы электродвигателя компрессора
P2	Защита платы электродвигателя компрессора по напряжению
P3	Защита от перезапуска электродвигателя компрессора
P4	Защита устройства коррекции коэффициента мощности электродвигателя компрессора
P5	Защита компрессора от перегрузки по току


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**


Код ошибки	Тип неисправности
P6	Защита интеллектуального силового модуля электродвигателя компрессора
P7	Неисправность датчика температуры электродвигателя компрессора
P8	Защита интеллектуального силового модуля электродвигателя компрессора по температуре
P9	Защита от асинхронного хода компрессора
PA	Неисправность карты памяти электродвигателя компрессора
PH	Защита от повышения напряжения шины постоянного тока электродвигателя компрессора
PC	Ошибка определения тока электродвигателя компрессора
PL	Защита от понижения напряжения шины постоянного тока электродвигателя компрессора
PE	Защита от фазовой неравномерности компрессора
PJ	Ошибка при запуске компрессора
PP	Защита по переменному току компрессора
H1	Неисправность платы электродвигателя вентилятора наружного блока
H2	Защита платы электродвигателя вентилятора наружного блока по напряжению
H3	Защита от перезапуска электродвигателя вентилятора
H4	Защита устройства коррекции коэффициента мощности электродвигателя вентилятора наружного блока
H5	Защита вентилятора наружного блока от перегрузки по току
H6	Защита интеллектуального силового модуля электродвигателя вентилятора наружного блока
H7	Неисправность датчика температуры электродвигателя вентилятора наружного блока
H8	Защита интеллектуального силового модуля электродвигателя вентилятора наружного блока по температуре
H9	Защита от асинхронного хода вентилятора наружного блока
HA	Неисправность карты памяти электродвигателя вентилятора наружного блока
HN	Защита по высокому напряжению шины постоянного тока электродвигателя вентилятора наружного блока
HC	Ошибка определения тока электродвигателя вентилятора
HL	Защита от понижения напряжения шины постоянного тока электродвигателя вентилятора
HE	Защита от фазовой неравномерности вентилятора
HJ	Ошибка при запуске вентилятора
HP	Защита по переменному току вентилятора

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

GMV-80WL/C-T, GMV-100WL/C-T, GMV-121WL/C-T




GMV-120WL/C-T, GMV-140WL/C-T, GMV-160WL/C-T




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

GMV-120WL/C-X, GMV-140WL/C-X, GMV-160WL/C-X




GMV-224WL/C-X




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

GMV-280WL/C-X




GMV-335WL/C-X




ПРИЛОЖЕНИЕ В. РАЗВЕТВИТЕЛИ

FQ01A/A




FQ01B/A




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

FQ02/A





FQ03/A



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**

FQ04/A



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Мультизональные системы кондиционирования воздуха. Наружные блоки серии **GMV5E Mini/GMV5E Slim**



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Компания «GREE Electric Appliances Inc.» благодарит Вас за выбор кондиционера GREE и гарантирует безупречную работу приобретенного Вами оборудования.

Во избежание недоразумений, убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Внимательно изучите гарантийные обязательства и рекомендации изготовителя, соблюдайте правила ухода за Вашим кондиционером и своевременно проводите его регламентное сервисное обслуживание.

Действие данного гарантийного талона распространяется на кондиционеры типа мультizonальные системы кондиционирования GMV. Гарантийный срок на мультizonальные системы Gree составляет 5 лет (2 года гарантия + 3 года расширенная гарантия) со дня покупки оборудования. При покупке дополнительного оборудования предоставляется дополнительная гарантия, сроком на 2 года.

Настоящим гарантийным талоном «GREE Electric Appliances Inc.» подтверждает, что приобретенное Вами оборудование исправно и поставлено официальным дистрибьютором GREE. Изготовитель берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по его вине при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантии.

Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание приобретенного Вами оборудования выполняется официальным дилером GREE, осуществившим его продажу и установку. Адрес и телефон официального дилера указан в гарантийном талоне. В случае затруднения контакта с продавцом, воспользуйтесь телефоном «Горячей линии GREE»: 8-800-333-4733 (звонок по России бесплатный).

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на оборудование действует только при наличии оригинала гарантийного талона, заполненного должным образом, в котором разборчиво и четко указаны: наименование оборудования, номера штрих-кодов изделия, наименование Продавца, дата продажи, печать и подпись Продавца, подпись Покупателя и т. д. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным.
2. Гарантия действует на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и распространяется на оборудование, приобретенное на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства и не производит гарантийный ремонт изделия в следующих случаях:
 - 3.1 Если гарантийный талон отсутствует или не оформлен должным образом.
 - 3.2 Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия без предварительного письменного согласия Изготовителя или его дистрибьютора.
 - 3.3 Если продажа, монтаж, наладка, пуск в эксплуатацию, сервисное обслуживание или ремонт осуществлялись неуполномоченными лицами, не являющимися официальными дилерами GREE.
 - 3.4 Оборудование вышло из строя по вине Покупателя или третьих лиц (механические повреждения, некачественное или неисправное электропитание и т. п.).
 - 3.5 В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, а также правил ухода и сервисного обслуживания.
 - 3.6 В случае попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и агрессивных веществ и т. п.
 - 3.7 Если дефект вызван действием непреодолимых сил (пожар, наводнение, удар молнии и т. п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц, а также других причин, находящихся вне контроля Изготовителя.
4. Для обеспечения долговечной безотказной работы кондиционера компания «GREE Electric Appliances Inc.» предусматривает его обязательное регламентное сервисное обслуживание (PCO) в соответствии со следующим графиком:
 - первое PCO — не позднее чем через 2 года со дня покупки оборудования,
 - второе и последующие PCO — не позднее чем через 1 год со дня проведения предыдущего PCO.При прохождении PCO у официального дилера GREE, в гарантийном талоне ставится соответствующая отметка. Если оборудование не прошло регламентное сервисное обслуживание в указанный срок, гарантия аннулируется. Стоимость PCO устанавливается Продавцом.
- Чистку фильтров можно выполнять самостоятельно, рекомендуется проводить эти работы ежемесячно.
5. GREE Electric Appliances Inc.» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией GREE, людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется официальным дилером GREE

Изделие / Модель	
------------------	--

Штрих-код	Внутренний блок	
	Наружный блок	

Дата продажи	
--------------	--

Официальный дилер GREE
Адрес фирмы:
Телефон фирмы:

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен:	
Подпись покупателя	

Сведения об установке изделия	
Дата установки	
Мастер	

Печать изготовителя



<i>Печать официального дилера GREE</i>

**ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ
РЕГЛАМЕНТНОГО
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Дата прохождения PCO

Мастер

Печать
официального
дилера GREE

Дата прохождения PCO

Мастер

Печать
официального
дилера GREE

Дата прохождения PCO

Мастер

Печать
официального
дилера GREE

Дата прохождения PCO

Мастер

Печать
официального
дилера GREE

**ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

А

Печать
официального
дилера GREE

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А» №

Заполняется официальным дилером GREE

Изделие / Модель		
Штрих-код	Внутренний блок	
	Наружный блок	
Дата продажи		
Официальный дилер GREE		

Печать
официального
дилера GREE



**ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Б

Печать
официального
дилера GREE

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б» № EC121036

Заполняется официальным дилером GREE

Изделие / Модель		
Штрих-код	Внутренний блок	
	Наружный блок	
Дата продажи		
Официальный дилер GREE		

Печать
официального
дилера GREE



Заполняется официальным дилером GREE

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Дефектный узел / Проявление дефекта	
Мастер	



Заполняется официальным дилером GREE

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Дефектный узел / Проявление дефекта	
Мастер	



Сертификаты GREE



Представительство в России и Беларуси:

105082, Россия, Москва,

Большая Почтовая ул., дом 26, стр. 1

8 800 333-47-33

www.gree-air.ru

www.euroclimat.ru

Изготовитель:

GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai

Jinji West Road Qianshan

ZHUHAI, GNG 519070

China

+86-756-8669232 (Phone)

+86-756-8622581 (Fax)

